

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Zhůř
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3201.0005.04
Název obce:	Chocenice
Kód obce (IČOB):	05198 (557803)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3201 (3201)
Název ORP3:	Blovice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32011
Název OPOU2:	Blovice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3201.0005.04	Zhůř	05761	557803

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Zhůř se nachází 12 km od města Blovic, v nadmořské výšce 515 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. V současnosti zde žije 59 obyvatel, výhledově se nepočítá s výstavbou a nárůstem obyvatel. Recipientem je Vysovský rybník. Místní část se nenalézá v žádné chráněné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Zhůř není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části místní části, kvalita je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Místní část uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu – záměr. Pro nedostatek finančních prostředků není zpracována projektová dokumentace.

PRVKPK nepředpokládá realizaci vodovodu v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Blovice, 12 km
Užitkovou vodou – Vysovský rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Zhůř má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub, jejímž vlastníkem je obec Chocenice. Od 80% obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy oprávněným subjektem k likvidaci.

Od 10% obyvatel jsou odpadní vody likvidovány na DČOV.

10% domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je navrženo vybudovat oddílnou kanalizaci s napojením na novou ČOV v k.ú. Chocenice (kapacita 600 EO). Bude vybudována gravitační kanalizace v celkové délce cca 838 m, zakončená čerpací stanicí odpadních vod, z níž budou

tlakovou kanalizací v délce 391 m odpadní vody přečerpávány do gravitační části nově vybudované splaškové kanalizace v obci Chocenice.
Stávající kanalizace v místní části Zhůř bude sloužit pouze k odvádění dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	19.05.2021	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	15.07.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.