


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Žákava
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3201.0018.01
Název obce:	Žákava
Kód obce (IČOB):	10450 (530182)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3201 (3201)
Název ORP3:	Blovice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32012
Název OPOU2:	Spálené Poříčí

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3201.0018.01	Žákava	10450	530182

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Žákava se nachází 4 km severozápadně od města Blovic, v nadmořské výšce 350 / 480 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. V obci je 8 % obytných budov využíváno k rekreaci. Výhledově obec počítá s výstavbou a cca 10% nárůstem obyvatel. V současnosti v obci žije 370 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 370 obyvatel). Recipientem je řeka Úslava a potok Bradava.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Žákava je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 30 %. 70 % obyvatel ještě odebírá vodu z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita je dobrá.

- 1) Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu je skupinový vodovod Plzeň – Blovice. Vlastníkem vodovodu je sdružení obcí, provozovatelem je VHS Blovice.
- 2) Místní zdroj ve vlastnictví obce, provozovatel je „Sdružení naše obec“.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje s rozšířením rozvodů vody v obci v plánované nové zástavbě.
Návrh PRVKPK – realizace rozšíření po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 4 km, Spálené Poříčí
Užitkovou vodou – řeka Úslava

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Žákava má z části vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub, která je ve vyhovujícím stavu. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec.

Odpadní vody z bytových domů po předčištění v septicích a mikročistírně jsou sváděny ze 62 % do kanalizace. Severovýchodní část obce má stoku vyústěnou do říčky Bradavy, jižní část obce do řeky Úslavy. VKV, mají povolení k nakládání s vodami

Od 38 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Profil materiál délka v km
300 beton 2,100
600 beton 1,200

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je záměr vybudovat v obci rozšíření kanalizační sítě pro zbylou část obce. Projektová dokumentace není zpracována vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek finančních prostředků.

Navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě do neodkanalizovaných částí obce v celkové délce 2,02 km, dle doložené situace. Dále je navržena KČOV před stávající výustí do říčky Bradavy.

Profil materiál délka v km
800 - 0,070
300 - 1,950

PRVKPK předpokládá realizaci kanalizační sítě a ČOV po roce 2015..

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.