


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Brnířov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0022.01
Název obce:	Brnířov
Kód obce (IČOB):	00995 (566136)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32022
Název OPOU2:	Kdyně

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0022.01	Brnířov	00995	566136

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Brnířov (445 - 470 m n.m.) se nachází 2 km jihovýchodně od Kdyně. Převládá novější výstavba. V obci žije 355 trvale bydlících obyvatel. Výhledově se počítá s výstavbou obytných objektů (nová obytná zóna) a výrazným nárůstem obyvatel, v roce 2015 se předpokládá 560 obyvatel.

Recipientem je Zahořanský potok a rybník uprostřed obce. Obec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových OUDO/3302/2000/ŽP ze dne 11.února 2000

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Brnířov je v současné době zásobena z 80% pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1991. 20% obyvatel využívá ke svému zásobení domovní studny. Vodovod v obci je připojen na vodovod města Kdyně přes vodoměrnou šachtu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci je plánováno připojení zbývajících 20 % nenapojených obyvatel rozvodem z PVC DN 90, délky 0,75 km. Realizace se předpokládá po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – z vodovodu, Elitex Kdyně
Užitkovou vodou – rybník v obci

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Brnířov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septičích, napojeno 78 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,3 km. Vybudována je z betonových trub DN 400 a DN 600, je mělce uložená a svým provedením nevyhovuje současným normám. Kanalizace je většinou bez revizních šachet. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny sedmi vyústěními do Starého potoka, který je přítokem Zahořanského potoka. V roce 2003 bylo zkolaudováno cca 0,2 km oddílné kanalizace. Odpadní vody od 17 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. V domovních mikročistiřích jsou přečištěny odpadní vody od 5% obyvatel s odtokem do kanalizace. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do Starého potoka.

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	ZEOS Brnířov a.s.	zemědělství	50	2,5	1	0,92	1,84	0,14	0,08	0,04


E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Brnířov je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 2,29 km, z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250.

Kanalizační síť bude napojena do kmenové stoky A města Kdyně a odtud pak budou splaškové vody gravitačně odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod Kdyně.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod. Realizace se předpokládá v letech 2009 – 2010.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.