


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Starý Spálenec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0023.07	
Název obce:	Česká Kubice	
Kód obce (IČOB):	02136 (553549)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0023.07	Starý Spálenec	15274	553549

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Starý Spálenec (499 - 514 m n.m.) je administrativní částí obce Česká Kubice. Nachází se 2 km jihovýchodně od České Kubice a 10 jižně od Domažlic.
V místní části Starý Spálenec je 20 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se zde výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 15 obyvatel.
Recipientem je bezejmenný potok. Místní část Starý Spálenec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Starý Spálenec není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení domovní studny.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V současnosti se buduje nová rozvodná vodovodní síť z PVC - DN 90 mm, délky 0,48 km s napojením na vodovod v Novém Spálenici. Dokončení se předpokládá do konce roku 2004.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda z Domažlic, 10 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Starý Spálenec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou, po předčištění v septičích, vypouštěny do bezejmenné vodoteče, která je pravostranným přítokem Medvědího potoka.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současnosti se buduje nová splašková kanalizace z PVC – DN 250 mm, délky 0,81 km, na kterou se napojuje kanalizace z místní části Nový Spálenec. Kanalizace bude svedena na nově budovanou ČOV Starý Spálenec. Čistírna bude mechanicko – biologická s kapacitou pro 100 EO. Dokončení se předpokládá do konce roku 2004. Po roce 2015 doporučujeme intenzifikaci ČOV dle záměru obce pro 400 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.