


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Holubeč
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0029.03
Název obce:	Hostouň
Kód obce (IČOB):	04594 (553689)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32023
Název OPOU2:	Poběžovice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0029.03	Holubeč	04138	553689

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část (477 - 493 m n.m.) je administrativní částí obce Hostouň. Nachází se 6 km severozápadně od Hostouně a 6 km východně od Bělé nad Radbuzou. V místní části je 80 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 90 obyvatel.

Recipientem je Skažezský potok. Místní část Holubeč se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Holubeč je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. V místní části je vodovod firmy Druhá Poběžovická a.s., na který je připojeno 46% obyvatel. 54% obyvatel využívá domovní studny.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

System zásobení místní části Holubeč se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Hostouňe, 6 km
Užitkovou vodou – rybník západně od místní části

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Holubeč nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou, po předčištění v septických, vypouštěny do dešťové kanalizace, která ústí do bezejmenné vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hostouň.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.