


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Chocomyšl
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0032.01	
Název obce:	Chocomyšl	
Kód obce (IČOB):	05210 (553727)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0032.01	Chocomyšl	05210	553727

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Chocomyšl (447 - 460 m n.m.) se nachází 15 km východně od Domažlic, na průsečíku silnic Staňkov – Klatovy a potoku Merklínka. Jsou zde původní zemědělské usedlosti z 80. let minulého století společně s novými rodinnými domy. V obci je 166 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 150 obyvatel. Recipientem je potok Merklínka. Obec Chocomyšl se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- protokol o rozboru vody č. 220/2002 ze dne 25.4.2002
- projektová dokumentace na odkanalizování obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Chocomyšl je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu z 23%. 77% obyvatel využívá soukromé studny. Zdrojem je vrt o průměrné vydatnosti 1,1 l/s. Čerpadlo je ponorné s dopravní výškou 20 m, vodojem (akumulace pro bytovky) je ocelový, dvoukomorový 2 x 1 m³. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1975 a v roce 1995 prošel rekonstrukcí. Kvalita nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích dusičnanů.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Chocomyšl navrhujeme výstavbu (rozšíření) vodovodu pro veřejnou potřebu. Je třeba vyhledat zdroj s min. kapacitou 0,5 l/s, ze kterého bude voda přiváděna do navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2x10 m³. Zkušební vrt byl již vyhlouben. Kvůli předpokladu vysokých hodnot dusičnanů navrhujeme úpravnu vody. Z vodojemu bude obec zásobena gravitačně. Dále budou na vodovod připojeny obce Kaničky a Únějovice.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny ze Staňkova, 10 km
Užitkovou vodou – Chocomyšlský rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,5 km. Vybudována je z betonových trub DN 400 a 500 délky 1,5 resp. 0,8 km a z kameniny DN 400 délky 0,2 km. V roce 2018 proběhla výstavba nové kanalizace a ČOV. Do této kanalizace odvádí odpadní vodu již cca 90% obyvatel. Do budoucna by kapacitou měla postačit i pro sousední obec Únějovice. Původní kanalizace byla zachována a slouží pro odvod dešťové vody.


Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	ZAS Koloveč	zemědělství	20	1	0,4	0,36	0,76	0,05	0,04	0,02

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Poslední tři zbývající nemovitosti, které se nacházejí u hranice katastru obce Únějovice, budou připojeny současně s výstavbou kanalizace v obci Únějovice. Potrubí bude PVC DN 250, gravitační.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	24.01.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.