


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Chrastavice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0035.01
Název obce:	Chrastavice
Kód obce (IČOB):	05390 (553751)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021
Název OPOU2:	Domažlice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0035.01	Chrastavice	05390	553751

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Chrastavice (438 - 460 m n.m.) se nachází 3 km severovýchodně od Domažlic. V obci je 326 trvale bydlících obyvatel. Je předpoklad výstavby 10 – 15 rodinných domů v lokalitě a s tím související nárůst počtu obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 400 obyvatel.

Recipientem je bezejmenný potok. Obec Chrastavice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášen s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Chrastavice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastníkem je obec Chrastavice a provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice. Vodu odebírá 68% obyvatel, ostatní se zásobují ze soukromých studní. Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, vodojem Týnské Háje 2x1 000 m³ (512,00/507,00 m n.m.), ze kterého je voda přiváděna do vodojemu Chrastavice 1x150 m³ (482,00 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Chrastavice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 3 km
Užitkovou vodou – požární nádrž v obci

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Chrastavice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septičích, napojeno 64 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,37 km. Vybudována je z betonových trub DN 300 a DN 500 a kameninových trub DN 300, v různých časových obdobích. Svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem Zubřiny.

V obci je vybudována čistírna odpadních vod DČB, v majetku SBD Domažlice, na kterou jsou přivedeny odpadní vody od 13 % obyvatel. Odpad z ČOV je zaústěn do kanalizace. Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody po přečištění v domovních mikročistírnách vypouštěny do jednotné kanalizace.

Odpadní vody od 13 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Chrastavice je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě. Kanalizace v celkové délce 2,5 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300. Odpadní vody budou touto kanalizací přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,85 km do kanalizační sítě města Domažlic a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod Domažlice.

Stávající čistírna odpadních vod DČB, jejíž odpad je zaústěn do kanalizace, bude zrušena.

Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Realizace se předpokládá v roce 2013.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.