


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Němčice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0051.01	
Název obce:	Němčice	
Kód obce (IČOB):	10296 (599166)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32022	
Název OPOU2:	Kdyně	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0051.01	Němčice	10296	599166

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Němčice (508 - 532 m n.m.) se nachází 4 km severovýchodně od Kdyně a 10 km jihovýchodně od Domažlic. Je zde starší zástavba a minimum pracovních příležitostí. V obci je 102 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 130 obyvatel.

Recipientem je Starý potok. Obec Němčice se nachází v přírodní rezervaci Herštýn - Suchá Hora.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- kanalizační řád, schválený dne 10.11.1993
- projektová dokumentace na odkanalizování obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice.
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových ŽP – 921/93-231 ze dne 19.7.1993

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Němčice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu vybudovaný v letech 1964-67. Vlastníkem i provozovatelem je obec Němčice. Zdrojem jsou pramenní jímky s průměrnou vydatností 0,85 l/s, ze kterých se voda přivádí do vodojemu Němčice 1x50 m<sup>3</sup> (550 m n.m.) a dále gravitačně do obce. Přívodní řád je z litiny 100 mm, délky 1,355 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC, délky 2,675 m. Přípojek je 65 kusů celkové délky 0,8 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Němčice připravuje projektovou dokumentaci pro posílení vodních zdrojů pomocí dalších pramenních jímek.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z města Kdyně, 4 km  
Užitkovou vodou – rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Němčice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septičích, napojeno 46 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,45 km. Vybudována je v různých časových obdobích, z betonových trub DN 500 a kameninových trub DN 400. Je mělce uložena, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám. Odpadní vody jsou dvěma vyústěními zaústěny do Merklínského potoka. Odpadní vody od cca 41 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Od 13 % obyvatel jsou odpadní vody přes domovní mikročistírny svedeny do jednotné kanalizační sítě. Dešťové vody jsou z 20 % odváděny dešťovou kanalizací, z 80 % systémem příkopů, struh a propustků.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Němčice se na základě provedené studie odkanalizování z roku 2018 rozhodla řešit likvidaci odpadních vod pomocí výstavby nové centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 180 EO, umístěné východně od obce s vyústěním do recipientu Merklínka.  
Bude vybudována splašková kanalizace z PP DN 250 v délce cca 1,9 km. Stávající kanalizace bude ponechána, jako dešťová kanalizace pro odvádění srážkových vod.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	25.01.2022	Aktualizace 2021 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.