


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Starý Pařezov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0056.02	
Název obce:	Pařezov	
Kód obce (IČOB):	10775 (599182)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32023	
Název OPOU2:	Poběžovice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0056.02	Starý Pařezov	40545	599182

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Starý Pařezov (412 - 440 m n.m.) je administrativní částí obce Pařezov. Nachází se 7 km severozápadně od Domažlic. Zástavbou je propojena s administrativní částí Nový Pařezov. V místní části Starý Pařezov je 82 trvale bydlících obyvatel. Do budoucna se nepočítá s výstavbou obytných objektů. Recipientem je Černý potok. Místní část Starý Pařezov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Pařezov je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1992. Zdrojem je vrt s vydatností 3 l/s, ze kterého se čerpá do vodojemu Pařezov 1x100 m<sup>3</sup> (476,30/473,00 m n.m.). Spotřebišťe je z vodojemu zásobeno gravitačně. Z vodojemu je také zásobena obec Ždánov. Dávkovací zařízení pro hygienické zabezpečení je umístěno ve vodojemu. Vodovodní síť je společná pro obě místní části Nový a Starý Pařezov. Přívodní řad je z PVC DN 90 mm – dl. 744 m, zásobní řad z PVC DN 160 mm – dl. 225 m. Rozvodná síť je z PVC DN 90, 110 a 160 mm – dl. 2,158 km. Vlastníkem vodovodu je obec Pařezov a provozovatelem je společnost Praves s.r.o.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se do budoucna měnit nebude. K rozšíření vodovodní sítě dojde pouze v případě vyčlenění nového území pro výstavbu.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda z Domažlic, 7 km  
Užitkovou vodou – rybníky jižně od místní části

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Pařezov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 85 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,135 km, vybudována je z potrubí KT, BT, a PVC DN 250 a 300 mm. Odpadní vody z celé obce jsou odvedeny do Černého potoka jednou kanalizační výustí V1. Odpadní vody od 15 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Domažlice. Jednotná kanalizace odvádí část dešťové vody do recipientu, zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování se obec rozhodla k odkanalizování celé obce stávající kanalizací s dočištěním odpadních vod na vertikálním štěrkovém filtru s mechanickým předčištěním s vyústění do vodního toku Černý potok.  
Obec plánuje výměnu havarijní části stávající nevhodné betonové kanalizace DN 300 mm – v délce 186 m za PVC DN 300 mm.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.