


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Strýčkovice</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0065.03
Název obce:	Srbice
Kód obce (IČOB):	15291 (554260)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021
Název OPOU2:	Domažlice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0065.03	Strýčkovice	15734	554260

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Strýčkovice (419 - 444 m n.m.) je administrativní částí obce Srbice. Nachází se 2 km jihovýchodně od Srbic a 8 km jihovýchodně od Staňkova. V místní části je 119 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá 135 obyvatel.

Recipientem je potok Merklínka. Místní část Strýčkovice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Strýčkovice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích obsahu dusitanů a amoniaku.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V místní části Strýčkovice je do budoucna uvažováno s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Je třeba vyhledat zdroj s min. kapacitou 0,15 l/s, ze kterého bude voda přiváděna do navrhovaného vodojemu Strýčkovice 2x10 m<sup>3</sup> (462,20/460,00 m n.m.). Z vodojemu bude obec zásobena gravitačně. Přívodní řady jsou navrženy z plastu DN 63, délky 0,35 km., rozvodná vodovodní síť také z plastu DN 74 a 90, délky 1,9 resp. 0,2 km. Je navrženo 39 přípojek, délky 0,234 km.

Realizace se předpokládá v roce 2014.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Kolovče, 2 km  
Užitkovou vodou – požární nádrž

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Strýčkovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 72 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce Srbice, má celkovou délku 1,598 km. Vybudována je v různých časových obdobích, převážně z betonových netěsněných trub DN 300, DN 600 a DN 1000, většinou je mělce uložena a svým provedením nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou čtyřmi výustění vypouštěny do Starého potoka.

Od cca 5 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny, po předčištění v septicích, přímo do recipientu. Odpadní vody od cca 23 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části Strýčkovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hlohovčice.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.