


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Bořice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0076.02	
Název obce:	Zahořany	
Kód obce (IČOB):	18992 (554464)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0076.02	Bořice	00818	554464

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bořice (409 - 450 m n.m.) je administrativní částí obce Zahořany. Nachází se 2 km západně od Zahořan a 3 km východně od Domažlic. Místní část leží na silnici spojující Domažlice a Zahořany. Většina obyvatel dojíždí za prací do Domažlic. V místní části je 168 trvale bydlících obyvatel. Počítá se s výstavbou deseti rodinných domů, v roce 2015 se předpokládá 190 obyvatel. Recipientem je potok vytékající ze Smolovského rybníka a ústící do řeky Zubřiny. Místní část Bořice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Bořice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze 60%. 40% obyvatel používá ke svému zásobení soukromé studny a vodovody. Místní část je od r.1997 připojena na přívaděč skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Vlastníkem vodovodní sítě je obec Zahořany a provozovatelem CHVAK a.s. Domažlice. Z přívaděče je místní část zásobena přes vodojem Bořice 1x 50 m3 (464,50/461,50 m n.m.). Přívodní řád z přívaděče VDJ Hluboká z litiny DN 100 délky 0,629 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC DN 110 délky 1,418 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování místní části Bořice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov a částečně ze soukromých zdrojů.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice - 2 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Bořice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septických, napojeno cca 80 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce Zahořany, má celkovou délku cca 1,648 km. Vybudována je v různých časových obdobích. Kanalizace v původní zástavbě obce svým provedením plně nevyhovuje současným normám.

V nové zástavbě je vybudována splašková kanalizace z betonových trub DN 200-500 mm. Odpadní vody jsou třemi výustěmi zaústěny do Smolovského potoka. Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy oprávněnými organizacemi. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části Bořice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Navrhovaná splašková kanalizace v celkové délce 1,8 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 mm. Splaškové vody obce budou odváděny gravitačně do ČS, ze které budou přečerpávány do přivaděče na ČOV Domažlice. Gravitační řad PVC DN 250 - 1,55 km, výtlač PeHD 100 - 0,265 km.

Obec také předpokládá postupnou výměnu původní kanalizace za nové potrubí.

Dešťové vody budou nadále odváděny stávající kanalizací.

Realizace se předpokládá v letech 2011.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.