


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Sedlice</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0076.05
Název obce:	Zahořany
Kód obce (IČOB):	18992 (554464)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021
Název OPOU2:	Domažlice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0076.05	Sedlice	14690	554464

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Sedlice (402 - 420 m n.m.) je administrativní částí obce Zahořany. Nachází se 0,5 km severozápadně od Zahořan a 5 km východně od Domažlic. V místní části je 56 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se výstavba pěti rodinných domů, v roce 2015 se předpokládá 70 obyvatel.

Recipientem je Zahořanský potok. Místní část Sedlice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Sedlice není zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. 50% obyvatel používá ke svému zásobení domovní studny. 50% obyvatel je zásobeno z místního vodovodu ve správě občanů z r.1946.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V roce 2010-2012 navrhujeme místní část připojit na skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov přes navrhovaný vodovod v obci Zahořany. Rozvodná vodovodní síť bude z PVC DN 90 a 110 celkové délky 0,893 km. Přívodní řad z PVC 110-0,884 km. Přípojek bude 30 kusů, celkové délky 0,350 km.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda z Domažlic, 2 km  
Užitkovou vodou – požární nádrž v místní části

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Sedlice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 52 % obyvatel místní části. Kanalizace, která je ve správě obce Zahořany, má celkovou délku cca 0,81 km. Vybudována je v různých časových obdobích, mělce uložená, převážně z betonových trub DN 300-500 mm, svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Před vyústěním do recipientu je na kanalizaci vybudován mechanický septik.

Po dokončení výstavby nové splaškové kanalizace bude stávající kanalizace využívána jako dešťová, stávající septik bude vyřazen z provozu.

Odpadní vody jsou zaústěny do bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem Zahořanského potoka. Odpadní vody od 48 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navrhujeme připojit místní část Sedlice na nově budovanou čistírnu odpadních vod Zahořany. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,038 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.

Odpadní vody budou z obce přečerpávány přes 2 ČS na ČOV Zahořany - výtlač DN 90 a 63 mm v délce 425 m.  
Dešťové vody budou nadále odváděny stávající kanalizací.  
Realizace se předpokládá po roce 2010-2012.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.7.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.