

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Staněnice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0076.06	
Název obce:	Zahořany	
Kód obce (IČOB):	18992 (554464)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0076.06	Staněnice	15350	554464

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Staněnice (470 - 496 m n.m.) je administrativní částí obce Zahořany. Nachází se 1,5 km východně od Zahořan a 7 km východně od Domažlic. V místní části je 124 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se výstavba deseti rodinných domů, v roce 2015 se předpokládá 150 obyvatel.

Recipientem je místní potok. Místní část Staněnice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Staněnice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna předpokládáme zásobení obce Staněnice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Obec bude připojena přes přívodní řad.

V obci Zahořany se navrhuje čerpací stanice (Q=1 l/s). Přívodní řad navrhujeme z PVC DN 110 délky 1,720 km, rozvodná vodovodní síť bude z PVC DN 90 délky 1,275 km. Přípojek bude 50 kusů, celkové délky 0,5 km. Realizace se předpokládá v roce 2010-2012.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z města Kdyně, 5 km
Užitkovou vodou – požární nádrž v místní části

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Staněnice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septických, napojeno cca 54 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce Zahořany, má celkovou délku cca 1,637 km. Vybudována je v různých časových obdobích, mělce uložená, převážně z betonových trub, svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Kanalizační stoky jsou provedeny z betonových trub DN 300-500 mm. Obec předpokládá jejich postupnou výměnu za profily 300-500 mm do roku 2018.

Odpadní vody jsou zaústěny dvěma výustěmi do Stanětického potoka, který výtokem z rybníka začíná a převážně v letních měsících má minimální průtok. Jedna ze stok přechází pod obcí do otevřeného příkopu. Po dokončení

výstavby nové kanalizace bude původní využívána jako dešťová.

Odpadní vody od 46 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části Stanětice je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 2,045 km, DN 250-300 mm. Tato bude napojena do kmenového přivaděče DN 300, délky 1,541 km, kterým budou splaškové odpadní vody odváděny gravitačně do kanalizační sítě obce Zahořany a dále k likvidaci na čistírnu odpadních vod Zahořany. Uvažovaným materiálem jsou plastové kanalizační trouby. Realizace se předpokládá do roku 2012.

Dešťové vody budou nadále odváděny stávající kanalizací.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.7.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.