


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Babín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3203.0080.02	
Název obce:	Horažďovice	
Kód obce (IČOB):	04185 (556254)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3203 (3203)	
Název ORP3:	Horažďovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32031	
Název OPOU2:	Horažďovice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3203.0080.02	Babín	04187	556254

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Babín (425 – 439 m n.m.) je administrativní částí města Horažďovice, od kterých se nachází 3 km severovýchodním směrem. Zástavbu místní části tvoří rodinné domy venkovského typu a hospodářské usedlosti. V současné době zde trvale žije 60 obyvatel. Struktura obyvatelstva je starší. Pracovní příležitosti v místě nejsou, nutno dojíždět nejčastěji do Horažďovic. Místní částí protéká Březový potok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce k 1.1.2018
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- studie Vodovody pro části obce Horažďovice Babín, Komušín, Boubín a Svaté Pole – zpracovatel EKOEKO s.r.o., 9/2017
- studie Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města - zpracovatel EKOEKO s.r.o., 11/2011
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Babín je v současné době zásoben pitnou vodou z domovních studní. Vydátnost vody ve studních je nedostatečná, kvalita vody nevyhovuje z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci je navrženo vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v délce cca 1 km. Vodovodní přívaděč délky cca 2,9 km bude veden z vodojemu Horažďovice Loreta nový (2 x 1000 m<sup>3</sup>). Dojde k vybudování rozvodné vodovodní sítě. Na vodovodní síti v Babíně směrem ke Komušínu bude vybudován nadzemní objekt AT stanice s podzemní akumulací nádrží (cca 20 m<sup>3</sup>). Tato stanice zajistí čerpání pitné vody do místní části Komušín.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horažďovic, 3 km  
Užitkovou vodou – potok, místní nádrž

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Babín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,44 km. Splaškové vody (cca 40 %) jsou po předčištění v biologických septických odváděny touto kanalizací volnými kanalizačními výustmi do Březového potoka. Zbylé odpadní vody jsou

zachycovány v žumpách. Dešťové vody jsou částečně (cca 40 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Březového potoka.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V části Babín je dle vypracované variantní studie navrženo dobudování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a likvidace odpadních vod na nové centrální ČOV s biologickými rybníky (kapacita 75 EO).

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.