


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Újezd u Chanovic
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3203.0082.06	
Název obce:	Chanovice	
Kód obce (IČOB):	05063 (556335)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3203 (3203)	
Název ORP3:	Horažďovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32031	
Název OPOU2:	Horažďovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3203.0082.06	Újezd u Chanovic	02536	556335

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Újezd u Chanovic (524 – 545 m n.m.) je administrativní částí obce Chanovice, ležící 1,5 km západně od Chanovic. Zástavbu tvoří rodinné domy venkovského typu, hospodářské a rekreační budovy a usedlosti. V současné době zde trvale žije 57 obyvatel. Do roku 2015 se očekává stabilizace s mírným nárůstem až na 85 obyvatel. Struktura obyvatelstva je starší. Pracovní příležitosti zde nejsou žádné, obyvatelé za práci dojíždí, a to nejčastěji do Horažďovic a Chanovic. Nejbližší vodoteč je Březový potok. Místní část se nenachází v žádném hygienickém ani ochranném pásmu.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obe ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- prohlášení ze dne 30.12.2003
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V roce 2003 byl v obci zbudován vodovod pro veřejnou potřebu Chanovice-Újezd u Chanovic-Dobrotice, který vlastní obec Chanovice, provozovatelem je 1.JVS a.s. České Budějovice. Voda je do místní části přivedena z obce Chanovice gravitačně přírodním řadem z HDPE DN 110 (1,055 km). Po té je proveden rozvod pitné vody po obci pomocí trub z HDPE DN 110 (0,595 km), 90 (0,311 km), 63 (0,095 km) a 32 (0,11 km).

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna není uvažováno se změnou zásobování obce pitnou vodou.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Chanovic – 1,5 km
Užitkovou vodou – potok, místní rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Újezd u Chanovic má vybudovanou částečnou jednotnou kanalizaci, která nese všechny znaky kanalizace dešťové. Místní část je spádově rozdělena do tří povodí. V každém povodí se nachází několik kanalizačních sběračů, které jsou samostatně zaústěny do vodoteče v daném povodí. Celkem se v místní části nacházejí 2 volné kanalizační výusti. Kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300 a DN 400. Část splaškových vod odtéká po předčištění v biologických septických či DČOV touto kanalizací do místních vodotečí. Povodí VKV 1 je zaústěno do Holkovického potoka a povodí VKV 3 do místního rybníka v obci, jehož odtok je zaústěn do Holkovického potoka. Zbývající část splaškových odpadních vod je zachycována v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy k další likvidaci. V místní části jsou produkovány pouze odpadní vody z domácností, nejsou zde produkovány žádné odpadní vody

technologické, toxické, infekční ani s obsahem nebezpečných závadných látek.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících žump pro zachycování odpadních vod a jejich intenzifikaci na domovní mikročistírny.

Případně dojde k prodloužení stávajících kanalizačních sběračů.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.