


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Slivonice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3203.0097.03	
Název obce:	Velký Bor	
Kód obce (IČOB):	17953 (557382)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3203 (3203)	
Název ORP3:	Horažďovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32031	
Název OPOU2:	Horažďovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3203.0097.03	Slivonice	06893	557382

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Slivonice (498 - 513 m n.m.) je administrativní část obce Velký Bor. Nachází se 6 km východně od Velkého Boru. Jedná se o zástavbu rodinných domů a rekreačních chalup. V místní části je 65 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá mírný pokles na 60 obyvatel.

Recipientem je Zhůvecký potok. Slivonice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Slivonice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Čechelovice – Zábouří - Slivonice. Zdrojem vody tohoto vodovodu jsou dva vrty o celkové vydatnosti 0,95 l/s, situované cca 0,7 km od osady Čechelice, k. ú. Čechelice v Jihočeském kraji. Voda z vrtů je čerpána do dvou betonových vodojemů, každý o objemu 50 m³, které jsou součástí úpravny vody o kapacitě 1 l/s. Přívodní řad je z PVC – DN 90 mm, délky 0,783 km. Rozvodná síť je z PE – DN 63 mm, délky 0,9 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horažďovic, 6 km
Užitkovou vodou – domovní studny, Zhůvecký potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Slivonice má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu na kterou je napojeno 60 % trvale bydlících obyvatel obce. Tato kanalizace, provozovaná obcí, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 500 mm v celkové délce 0,48 km, odtékají odpadní vody bez předčištění do Zhůveckého potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 60 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Zhůveckého potoka. Obec má zpracovanou studii na kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části Slivonice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Svěradice.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.