


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Přivozec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0098.07
Název obce:	Blížejev
Kód obce (IČOB):	00562 (553450)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)
Název ORP3:	Horšovský Týn
Kód OPOU2 ČSÚ:	32041
Název OPOU2:	Horšovský Týn

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0098.07	Přivozec	00565	553450

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Přivozec (373 - 390 m n.m.) je administrativní částí obce Blížejev. Nalézá se 1 km východně od Blížejeva a 6 km jihovýchodně od Horšovského Týna. V místní části je 115 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 107 obyvatel. Za prací se dojíždí do Domažlic nebo do Horšovského Týna. Recipientem je řeka Zubřina. Místní část Přivozec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Přivozec není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Skupina obcí a místních částí Blížejev, Přivozec, Františkov, Chotiměř a Osvračín bude připojena na skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, na VDJ Lazce 2x1000 m³ (465,00/460,00 m n.m.). Místní část Přivozec bude gravitačně zásobena z navrhovaného vodojemu Františkov 1x30 m³ (412,20/410,00 m n.m.), připojeného na VDJ Lazce. Přívodní řady jsou navrženy z plastových potrubí DN 110 a 160 délky 4,1 km. Rozvodná vodovodní síť bude z plastu DN 73 délky 0,7 km. Připojek bude 31 kusů délky 0,186 km. Realizace se předpokládá v roce 2010.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 6 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Přivozec má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou jsou napojeni všichni obyvatelé. Kanalizace, která je ve správě obce Blížejev, má celkovou délku 1,84 km. Vybudovaná je z betonových trub DN 400, původně byla budována jako dešťová, v různých časových obdobích. Svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou, po předčištění v septicích, touto kanalizací třemi výstěmi odváděny do řeky Zubřiny. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do řeky Zubřiny.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části Přívozec není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Protože nejsou a ani nebudou k zásobování obce pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontakty. Proto bude nezbytné zajistit do roku 2015 výstavbu nových domovních mikročistíren pro čištění odpadních vod. Po roce 2015 budou veškeré odpadní vody likvidovány v těchto mikročistírnách.

Stávající jednotná kanalizace bude sloužit mimo odvádění dešťových vod i k odvádění vod vyčištěných v domovních mikročistírnách.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.