

## A. NÁZEV OBCE

Název částí obce (ZSJ):	Horšov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0102.05
Název obce:	Horšovský Týn
Kód obce (IČOB):	04487 (553671)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)
Název ORP3:	Horšovský Týn
Kód OPOU2 ČSÚ:	32041
Název OPOU2:	Horšovský Týn

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0102.05	Horšov	04496	553671

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Horšov (387 - 399 m n.m.) je administrativní částí města Horšovský Týn. Nalézá se 2 km severozápadně od Horšovského Týna. Za prací občané dojíždí do Horšovského Týna. V místní části je 169 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se výstavba dvaceti rodinných domků. V roce 2015 se předpokládá 200 obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč. Místní část Horšov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Horšov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Vody je dostatek. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích bakteriologického znečištění.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna předpokládáme zásobení obce Horšov pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Obec bude připojena na stávající vodovodní síť města Horšovský Týn, na VDJ Šibeník 2x150 m<sup>3</sup> (443,00/440,00 m n.m.) a bude zásobena přes navrhovanou AT stanici. Rozvodná vodovodní síť je navržena z plastových trub DN 73 a 90 celkové délky 2,65 km. Přípojek bude 56 kusů délky 0,336 km. Realizace se předpokládá v roce 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 2 km  
Užitkovou vodou – rybníky severozápadně od místní části

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Horšov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno 43 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města Horšovský Týn, má celkovou délku 0,494 km. Vybudována je z betonových drážkových trub DN 300 a DN 400. Byla vybudována postupně, svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Především netěsností a hloubkou uložení. Odpadní vody jsou touto kanalizací dvěma výstěmi odváděny do otevřeného příkopu směrem do obory a Radbuzy. Odpadní vody od 36 % obyvatel jsou ze septiků vyústěny přímo do otevřeného příkopu nebo do podmoku. Od 21 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou z 80 % odváděny jednotnou kanalizací. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navrhujeme připojit odpadní vody z obce Horšov přes čerpací stanici ( $Q = 2,7$  l/s) do městské kanalizace v Horšovském Týně v návaznosti na odkanalizování uvažované průmyslové zóny mezi Horšovským Týněm a Horšovem. Splaškové vody budou svedeny na čistírnu odpadních vod Horšovský Týn. Kanalizační síť je navržena z PVC DN 250 délky 1,38 km. Výtlačný řad je navržen z PE DN 90 délky 0,6 km. Realizace se předpokládá po roce 2015.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.