


A. NÁZEV OBCE

Název částí obce (ZSJ):		Křenovy
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0103.01	
Název obce:	Křenovy	
Kód obce (IČOB):	07590 (553832)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)	
Název ORP3:	Horšovský Týn	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32041	
Název OPOU2:	Horšovský Týn	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název částí obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0103.01	Křenovy	07590	553832

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Křenovy (362 - 382 m n.m.) se nalézá 3 km západně od Staňkova a 5 km východně od Horšovského Týna. Leží na hlavním silničním tahu mezi Staňkovem a Horšovským Týnem. Pracovní příležitosti – ZEAS Puclice, Lesy ČR. Je zde dobré železniční a autobusové spojení. V obci je 149 trvale bydlících obyvatel, územní plán předpokládá mírný nárůst obyvatel. Recipientem je Lukavický potok, který se vlévá do řeky Radbuza. Obec Křenovy se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel dle Českého statistického úřadu k 1. 1. 2018
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Křenovy je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov, ze kterého je voda přiváděna do vodojemu Křenovy 1x25 m3 (403,20/400,60 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích mikrobiologického znečištění. Přírodní řady jsou z PE, PVC DN 100 délky 0,25 km. Rozvodná vodovodní síť je z PE, PVC DN 90 délky 1,5 km. Přípojek je 53 kusů délky 0,3 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Křenovy pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Navrhujeme dávkování chlomanu sodného ve vodojemu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – domovní a obecní studny
Užitkovou vodou – požární nádrž

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Křenovy má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septických, napojeno 81 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,83 km. Vybudována je převážně z betonových trub DN 300, svým provedením, především hloubkou uložení a netěsností, nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací jednou výustí odváděny přímo do Radbuzy nebo přes náhon. Od 3 % obyvatel jsou splaškové vody po předčištění v septiku vsakovány do půdy. Odpadní vody od 16 % obyvatel

jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Křenovy je navrženo vybudování splaškové gravitační kanalizace z PVC DN 250 o celkové délce cca 1,226 km. Gravitační kanalizace je zaústěna do čerpací stanice na břehu Radbuzy, které je vyvýšena nad Q100. Kanalizační výtlač z čerpací stanice je z materiálu PE DN 80 o celkové délce cca 1,270 km a je zaústěn do nově budovaného kanalizačního systému v obci Vránov, dále jsou splaškové vody odváděny na ČOV Staňkov.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace
	21.01.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.