


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): <b>Bezděkov</b>	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0118.01
Název obce:	Bezděkov
Kód obce (IČOB):	00348 (555801)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051
Název OPOU2:	Klatovy

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0118.01	Bezděkov	00348	555801

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Bezděkov (401 - 436 m n.m.) se nachází 5 km západně od města Klatovy. Obec je sídlo střediskového charakteru, leží na bezejmenných přítocích řeky Úhlavy, ve zvlněném terénu Šumavského podhůří, při silnici I/22 Klatovy -Kdyně-Domažlice, správním území tvoří 6 administrativních částí. Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti, administrativní, zemědělské budovy a budovy občanské vybavenosti. V obci je v současné době 611 trvale žijících obyvatel. Tento stav by se měl v návaznosti na plánovanou výstavbu do roku 2020 navýšit na 830. Struktura obyvatelstva je vyvážená s nárůstem mladší generace. Nabídka pracovních příležitostí je především lehký průmysl, dále pak v okolních větších obcích a městech. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí, je zde ochranné pásmo III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

## C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce z automatizovaného informačního systému evidence obyvatel k 1.1.2015
- informace od provozovatele Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Bezděkov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Voda do obce Bezděkov a Koryta je dodávána společnou větví ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko. Z akumulace upravené vody v úpravně vody Nýrsko 2×2500 m<sup>3</sup> (523,0/528,0 m n.m.) je voda vedena pomocí gravitace (ocelové potrubí DN 600, délky 19,1 km) do vodojemu Hůrka – nový 2×5000 m<sup>3</sup> (453,0/448,0 m n.m.) v Klatovech. Voda do VDJ Bezděkov 2×100 m<sup>3</sup> (444,5/447,8 m n.m.) přivedena samostatným přiváděcím řadem, VDJ funguje jako vodojem před spotřebištěm. Zdrojem požární vody jsou hydranty, nádrže a řeka Úhlava.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k únikům vody z vodovodní sítě se předpokládá mimo běžných oprav postupná rekonstrukce stávajících vodovodních řadů. V návaznosti na plánovanou výstavbu je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě do okrajových částí zástavby.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 5 km  
Užitkovou vodou – 3 rybníky, nádrž, místní studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Bezděkov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou

oddílnou kanalizační síť. Provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.  
Dešťová kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla převážně vybudovaná z betonových a keramických trub DN 65 – 600 mm v celkové délce cca.3,5 km, odtékají dešťové vody do místní bezejmenné vodoteče a do řeky Úhlavy.  
Splaškové vody jsou od roku 2009 odváděny splaškovou kanalizací o celkové délce 4,9 km a následně čerpány do kanalizačního systému a na ČOV Klatovy.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec plánuje rozšíření lokalit pro rozvoj bydlení. V budoucnu by měly být napojeny na stávající kanalizaci.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.