


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Tetětice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0118.05
Název obce:	Bezděkov
Kód obce (IČOB):	00348 (555801)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051
Název OPOU2:	Klatovy

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0118.05	Tetětice	00351	555801

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Tetětice (544 - 575 m n.m.) se nachází ve zvládném terénu Šumavského podhůří, 6,5 km západně od města Klatovy, 2 km severně od místní části Koryta. V okolí osady se nachází vodoteč bezejmenného přítoku Tupadelského potoka.

Zástavbu tvoří rodinné domy. V místní části je v současné době 30 trvale žijících obyvatel. Tento stav by se měl v návaznosti na plánovanou výstavbu do roku 2015 navýšit na 40 obyvatel. Struktura obyvatelstva je převážně starší. Nabídka pracovních příležitostí je především v okolních větších obcích a městech.

Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí, je zde ochranné pásmo III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- prohlášení obce ze dne 30.12.2003

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Tetětice je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Jako zdroj vody vodovodu, který byl postaven v roce 1959, slouží: 3 studny, zářezy a povrchové drenáže. Prameniště je situováno na jihozápad od osady na katastrálním území Tetětice a Poleň. Vydátost ani kvalita vody není známa. Pitná voda se ze studen čerpá společným výtlačným řádem do VDJ Tetětice 1×30 m³ (-/- m n.m.). Rovněž je sem voda přivedena gravitací ze zářezů. Z vodojemu je pitná voda gravitačně přivedena do Tetetic.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Doporučujeme sledovat kvalitu pitné vody a eventuelně učinit patřičná opatření (hygienické zabezpečení vody).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – bezejmenný přítok Tupadelského potoka

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Bezděkov – Tetětice, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. Splaškové vody (cca 20 %) jsou po předčištění v biologických septických svedeny do této kanalizace ústící do melioračního kanálu. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 40 %) odváděny dešťovou kanalizací, kterou provozuje obec, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do melioračního kanálu.

Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 400 mm v celkové délce 0,37 km.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod města Klatovy.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.