


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | Dobrá Voda |
|-------------------------|-------------------------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3404.3205.0136.04 |
| Název obce: | Klatovy |
| Kód obce (IČOB): | 06579 (555771) |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3205 (3205) |
| Název ORP3: | Klatovy |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32051 |
| Název OPOU2: | Klatovy |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3404.3205.0136.04 | Dobrá Voda | 40627 | 555771 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část města Klatovy – Dobrá Voda u Klatov (554 - 572 m n.m.) se nachází 8 km jihovýchodně, 1,25 km severozápadně od obce Chlístov.
Zástavbu tvoří rodinné domy. V současné době v místní části trvale žijí 4 obyvatelé. Tento stav by měl být v roce 2015 zachován.
Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech.
Nejbližší vodotečí obce je Srbický potok.
Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Místní část se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava)

C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2009
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Klatovy – Dobrá Voda je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Jako zdroj vody vodovodu, který byl postaven v roce 1957, slouží jímací studny situované v lese. Množství vody v tomto prameništi je dostatečné. Voda se neupravuje, ani není prováděno bakteriologické zajištění vody. Z akumulační jímky, do které je přivedena voda z jímacích studní, je voda dále dopravována gravitačně do osady Dobrá Voda.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Doporučujeme sledovat kvalitu pitné vody a v akumulační jímce provádět hygienické zabezpečení vody. Vzhledem ke stáří vodovodu, je nutno počítat s jeho celkovou rekonstrukcí. Protože nejsou k dispozici podklady o vodovodní síti, nebylo možné tuto rekonstrukci navrhnout.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 11 km
Užitkovou vodou – domovní studny, Srbický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Klatovy – Dobrá Voda, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě města, na terén.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod města Klatovy.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |