


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Točnick
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0136.26
Název obce:	Klatovy
Kód obce (IČOB):	06579 (555771)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051
Název OPOU2:	Klatovy

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0136.26	Točnick	16767	555771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část města Klatovy – Točnick (388 - 402 m.n.m.) se nachází 4 km severovýchodně od Klatov. Zástavbu tvoří rodinné domy, občanská vybavenost a rekreační objekty. V obci je v současné době 278 trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace v roce 2015 zachován. Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech. Nejbližší vodotečí obce je Točnický potok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2009
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy (povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Točnick) č.j.ŽP/1668/13/Le ze dne 5.3.2013 platné do 31.12.2015
- projektová dokumentace „Vodovod a kanalizace, Klatovy – Točnick – Otín“; zpracovatel Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 2008

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část města Klatovy - Točnick je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město Klatovy uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu, který umožní zásobování celé místní části Točnick pitnou vodou. Nový vodovod bude napojen na skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy ve městě Klatovy. Pitná voda pro místní částí města Klatovy - Točnick a Otín a výhledově pro obec Předslav bude přivedena z nového zásobního řadu TLT DN 150, kterým je voda dopravována z I. tlakového pásma města Klatovy, zásobovaného z VDJ Hůrka – nový 2x5000 m³ (453,0/448,0 m n. m.), do místní části Klatovy - Štěpánovice. Z tohoto řadu bude odbočovat nový přívodní řad PE DN 150, kterým bude pitná voda gravitačně přivedena do místní části Klatovy - Točnick. Na nový přívodní řad budou připojeny rozvodné řady v místní části Klatovy - Točnick z plastového potrubí DN 80 a DN 100.

Poznámka: V případě rozvoje průmyslové zóny v prostoru Klatovy-Točnick-Chaloupky lze navrhovaný přiváděcí řad pro osadu Točnick posílit zokruhování se zásobním litinovým řadem DN 250, kterým je voda dopravována přes I. tlakové pásmo města Klatovy do místní části Klatovy - Chaloupky.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov – 4 km
Užitkovou vodou – dva místní rybníky, Točnický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Klatovy - Točnick, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato kanalizace, provozovaná městem Klatovy, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 250, 300, 400 a 500 mm v délce 0,1,418 km, kameninových trub DN 300 mm v délce 0,698 km, trub z PVC DN 200 v délce 0,019 m a ze zděného profilu DN 700 v délce 0,008 km, odtékají splaškové vody (cca 60 %) po předčištění v biologických septických do Točnického potoka.

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 70 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Točnického potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Točnick je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,300 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250, 300 mm. Splaškové vody z osady Točnick budou spolu s odpadními vodami z osady Otín a výhledově z obce Předslav svedeny gravitačně touto kanalizací do čerpací stanice Točnick, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem PE 100 v délce 3,700 km do kanalizačního přivaděče Štěpánovice – Klatovy, zaústěného na ČOV Klatovy.

V trase předmětného výtlačného řadu se v budoucnu napojí výtlač z ČS Chaloupky.
Předpokládaná realizace – rok 2012 až 2014.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.6.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.