


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Bystřice nad Úhlavou	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0145.03
Název obce:	Nýrsko
Kód obce (IČOB):	10845 (556831)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32052
Název OPOU2:	Nýrsko

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0145.03	Bystřice nad Úhlavou	01708	556831

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřice nad Úhlavou (438 – 468 m n.m.) se nachází 1,5 km severně od města Nýrsko, jehož jsou administrativní částí. Jedná se o zástavbu rodinných domů, bytových domů a rekreačních chalup. V obci je 348 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé dojíždí.

Výhledově se počítá s výstavbou nových rodinných domů.

Recipientem je bezejmenná vodoteč. Bystřice nad Úhlavou se nenachází v chráněné krajinné oblasti, leží v ochranném pásmu III.stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění odpadních vod z VKV č.1 a 2 veřejné kanalizace sídla Bystřice nad Úhlavou do vod povrchových, a to do toku řeky Úhlavy, vydané Okresním úřadem v Klatovech pod č.j.ŽP 3202/95-231-2P ze dne 30.1.19

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Bystřice nad Úhlavou je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu města Nýrska s možností náhradního zásobování z původního propojení Bystřice – Starý Láz. Je vybudována rozvodná síť z LT DN 60, 80, 100 (0,955 km) a PVC DN 60, 80 (0,339 km).

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme nejbližší době s nahrazením stávajícího litinového potrubí za potrubí z PE.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami z Nýrska -1,5 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava, místní rybníky a studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Nýrsko – Bystřice nad Úhlavou, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je napojena většina obyvatel obce.

Kanalizace byla vybudovaná z kameninových trub DN 300 mm v celkové délce 2,100 km. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na čistírnu odpadních vod v Nýrsku.

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizací, kromě OV odváděných přes ČS.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s dostavbou kanalizačního řadu z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300, čímž bude odkanalizována celá místní část nad silnicí Nýrsko - Klatovy.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.