


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | | Božtěšice |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3404.3205.0151.02 | |
| Název obce: | Strážov | |
| Kód obce (IČOB): | 15680 (557137) | |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3205 (3205) | |
| Název ORP3: | Klatovy | |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32051 | |
| Název OPOU2: | Klatovy | |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3404.3205.0151.02 | Božtěšice | 18268 | 557137 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Osada Božtěšice (508 – 526 m n.m.) je obcí s malým počtem obyvatel. V současné době zde trvale žije 21 obyvatel. I přes nízký počet se do roku 2015 předpokládá další pokles a to až na 16. Osada se nachází se 2,5 km jihovýchodně od obce Strážov.

Jedná se o obec se zástavbou rodinných domů venkovského typu, hospodářských a rekreačních objektů.

Za pracovní příležitosti obyvatelé z větší části dojíždí.

Nejbližší vodotečí obce je potok Jelenka a její přítoky. Osada Božtěšice se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), v CHKO a v CHOPAV Šumava.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Božtěšice je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, který si obyvatelé osady spravují sami. Jedná se o gravitační vodovod, jehož zdrojem vody je studna situovaná jižně od osady. Množství vody ve zdroji je dostatečné, i když není přesně známo. Kvalita vody vyhovuje. Pitná voda je z prameniště přivezena do VDJ Božtěšice 1×35 m³ (-/ m n.m.). Z tohoto vodojemu je osada Božtěšice zásobena gravitačně pitnou vodou.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme v roce 2011 nahrazením stávajícího litinového potrubí za polyetylenové potrubí.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – potok, místní rybník a studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Strážov – Božtěšice, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), v CHKO a v CHOPAV Šumava, má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou částečně (cca 80 %) odváděny dešťovou kanalizací, kterou provozuje obec, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 330 m.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k tomu, že se místní část Božtěšice nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně (vodárenský tok Úhlava), v CHKO a v CHOPAV Šumava a s ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Strážov.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |