

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Pancíř
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0159.05
Název obce:	Železná Ruda
Kód obce (IČOB):	19606 (557528)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32052
Název OPOU2:	Nýrsko

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0159.05	Pancíř	19609	557528

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Správní část Pancíř (1215 - 1216 m n.m.) se nachází 5 km severně od Železné Rudy. Je převážně navštěvována rekreanty, jsou zde 3 hotely s kapacitou 358 lůžek, do roku 2015 se uvažuje se zvýšením na 9 ubytovacích zařízení s kapacitou 650 lůžek. Trvale bydlících obyvatel je zde 8, v roce 2015 se předpokládá 5. Nejbližší vodotečí jsou bezejmenné přítoky řeky Řezná. Pancíř se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodárenského toku Úhlava a v CHKO a CHOPAV Šumava.

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Katastrální území Pancíř je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, který spravuje a vlastní město Železná Ruda. Pouze část výtlačného řadu vlastní firma Comexim. Jako zdroj vody vodovodu slouží dvě studny S1 a S2 „Šmauzy“ situované východně od osady. Vydatnost studny S1 je 0,8 l/s, studna S2 – 0,5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje pouze svou nízkou hodnotou vápník + hořčík. Výtlak ze zdrojů Šmauzy tvoří dvě potrubí položená v těsném souběhu až do čerpací stanice v prostoru nad garážemi nad hotelem Horizont. Nad hotelem se do jednoho z řadů připojuje výtlak ze studny Horizont o vydatnosti 1,3 l/s. Z čerpací stanice se čerpá voda přes odkyselovací jímku, která není v provozu, do zemního VDJ Hofmanky 250 m<sup>3</sup> (cca 1128,00/1123,00 m n.m.). Z vodojemu vede gravitační zásobní řad směrem k hotelu Horizont. Z něho je odbočkou zásoben pitnou vodou objekt mezistanice lanovky a penzion Hofmanky. Od Horizontu je voda dále přivedena do Hotelu Špičák a Horizont II.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V závislosti na předpokládané rekreační výstavbě dojde k posílení stávajících zdrojů pitné vody, zvýšení akumulace vodojemu a rozšíření rozvodné sítě o 100 %.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami ze Železné Rudy, 5 km  
Užitkovou vodou – bezejmenné přítoky

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Železná Ruda – Pancíř, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodárenského toku Úhlava, v CHKO a CHOPAV Šumava, má vybudovanou jednotnou kanalizační síť odvádějící splaškové vody z většiny částí na čistírnu odpadních vod v Železné Rudě. Na tuto kanalizace není připojena pouze Horská chata

Pancíř, která má žumpu na vyvážení. Kanalizační síť je vybudována z kameninových trub DN 250 a 300 mm v celkové délce 0,650 km. Provozovatel kanalizace je VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Současný stav likvidace odpadních vod je vyhovující, kromě Turistické chaty na Pancíři, kde se uvažuje s výstavbou nové MČOV s dočištěním a zasakováním do podloží závisející na dobrých hydrogeologických podmínkách.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.