


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | | Žebnice |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3407.3206.0191.06 | |
| Název obce: | Plasy | |
| Kód obce (IČOB): | 12153 (559351) | |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3206 (3206) | |
| Název ORP3: | Kralovice | |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32063 | |
| Název OPOU2: | Plasy | |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3407.3206.0191.06 | Žebnice | 19568 | 559351 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žebnice (429 - 451 m n. m.) se nachází 2,5 km severně od města Plasy, jehož je administrativní částí a 7 km jihozápadně od Kralovic. Zástavba je z bývalých zemědělských usedlostí, rodinných domů a rekreačních objektů.

V místní části je 169 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé dojíždí z 80 %, v místní části je zemědělské družstvo. Výhledově není počítáno s větším rozvojem.

Recipientem je potok Žebnický potok (Táhlíček) vlévající se do řeky Střely

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z evidence obyvatel MěÚ Plasy
- DP pro stavební povolení „OBEC ŽEBNICE – VODOVOD“ Vodoplan s.r.o. – Plzeň 12/2014

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Všichni obyvatelé jsou individuálně zásobováni pitnou vodou z domovních studen, v nichž je zatím dostatečné množství vody, ale kvalita vody není známa. Zdrojem požární vody je rybník 1 km východně od Žebnice.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Z důvodu klesání hladin vody v domovních studních a hrozícího nedostatku vody, je zpracován projekt na výstavbu vodovodu v obci s využitím stávajícího zdroje vody společnosti Kralovická zemědělská a.s. Navržený vodovod obsahuje možnost napojení pro všechny obyvatele obce.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Plas, 4 km
Užitkovou vodou – domovní studny, rybník 1 km východně od Žebnice, bývalý vojenský vrt 1 km východně od Žebnice (vyšších obsah těžkých kovů).

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V Žebnici je vybudována jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, která má však charakter dešťové kanalizace. Je vlastněná a provozovaná obcí. Je z betonových rour DN 200, 300, 500, 600, a 1000 v celkové délce 1,415 km. Jejich technický stav je dobrý. Počet výústí je 1 do vodoteče.

V obci je 44 bezodtokových jímek, odkud jsou splaškové vody sváženy na ČOV do Plas - 5 km. Dále jsou v obci 2 mikročistiřny a 18 septiků, z kterých jsou po předčištění odpadní vody vypouštěny do kanalizace a ze 40 % do

povrchových vod.

Dešťové vody jsou odváděny z 80 % jednotnou kanalizací a zbytek systémem příkopů a propustků do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Plasy.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 03.03.2017 | Aktualizace 2016 |
| | 23.07.2009 | Aktualizace karet obcí za rok 2008 |
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |