


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Blažim
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0232.01	
Název obce:	Blažim	
Kód obce (IČOB):	11602 (566764)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)	
Název ORP3:	Nýřany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32084	
Název OPOU2:	Všeruby	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0232.01	Blažim	11602	566764

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Blažim (538-556 m n.m.) je samostatná obec, která se nachází asi 30 km severozápadně od města Plzně. Zástavbu tvoří rodinné domy, zemědělské usedlosti a rekreační objekty.

V obci je 86 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci pokles na 60 obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá.

Recipientem je Blažimský potok vlévající se do Dolského potoka.

Obec se nachází na chráněném území přírodního parku „Úterský potok“.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- rozbor pitné vody ze dne 16.6.2000.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Blažim je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojení všech obyvatel v obci. Zdrojem vody jsou jímací zářezy, z kterých je svedena do sběrné studny východně od obce, samospádem do VDJ „U Kravína“ o objemu 50 m<sup>3</sup> a dále gravitací do rozvodné sítě obce. Rozvodná síť je z LT DN 70 v celkové délce 0,7 km. Zdrojem požární vody je místní rybník na návsi.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Výhledově do roku 2015 navrhujeme nalézt další zdroj vody z důvodu nedostatku vody v období sucha.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Krs (2 km) nebo z Úněšova (10 km)

Užitkovou vodou – z jezírka „Holá“ 3 km

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudována z betonového potrubí DN 400 – 600 v délce 0,6 km.

Odpadní vody jsou zčásti svedeny do septiků a dále do dešťové kanalizace. Ostatní odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

V katastru obce se nachází Statek Úněšov a.s. s chovem skotu, počet zaměstnanců 4, počet zvířat 100 ks. Způsob likvidace odpadních vod - vlastní jímky a vývoz na pole.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úterý.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.