

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Kbelany
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0245.01
Název obce:	Kbelany
Kód obce (IČOB):	14054 (538183)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)
Název ORP3:	Nýřany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32082
Název OPOU2:	Nýřany

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0245.01	Kbelany	14054	538183

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kbelany (409–425 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 20 km západně od Plzně. Nedaleko od obce prochází významná komunikace silnice I. třídy Plzeň-Stříbro. Celé obec je ve středně svažitém terénu. Zástavbu obce tvoří rodinné domy a menší rekreační objekty. V obci je 69 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá v obci nárůst na 95 obyvatel. Věková struktura obyvatelstva je okolo 50-ti let. Obec je bez pracovních příležitostí. Recipientem je Kbelanský potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- urbanistická studie Frei-projekt 12/92

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Kbelany není vybudována veřejná vodovodní síť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je vyhovující. V obci se nachází jedna obecní studna. K zásobení požární vodou slouží požární nádrž.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme napojení na skupinový vodovod Plzeň-Nýřany-Líně, který je uvažován k prodloužení do Heřmanovy Hutě k realizaci v roce 2012. Napojení je možno provést na vodovodní přívaděč Blatnice – Heřmanova Huť zásobním řadem z potrubí PVC DN 80 v délce cca 1,1 km. Předpokládaný termín realizace po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Nýřan, 8 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z požární nádrže

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Kbelany není vybudována žádná kanalizační síť. Splaškové vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má záměr vybudovat dešťovou kanalizaci jako protierozní opatření. Navrhujeme v případě realizace tohoto záměru, po prověření n-denních průtoků ve vodoteči Kbelanský potok realizovat kanalizaci jako jednotnou, s možností napojení nově vybudovaných domovních mikročistíren. Kanalizace jednotná je navržena z potrubí HDPE

DN 1000 v délce 0,8 km. Termín realizace po roce 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.