


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Hunčice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0253.02
Název obce:	Líšňany
Kód obce (IČOB):	08518 (559172)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)
Název ORP3:	Nýřany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32081
Název OPOU2:	Město Touškov

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0253.02	Hunčice	04947	559172

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hunčice (453-467 m n. m.) se nachází 1,5 km severovýchodně od Líšňan, jejichž je administrativní částí. Reliéf terénu je poměrně svazitý směrem k východní straně místní části. Zástavbu tvoří bývalé zemědělské usedlosti a rodinné domy a na severní straně zemědělský podnik. Na jižní straně se nachází občasná vodoteč Košetického potoka.

V obci je 92 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá nárůst na 105 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou v Plzni. Výhledově do roku 2015 se počítá s rozvojem místní části o cca 10 nových rodinných domů.

Recipientem je Košetický potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- provozní řád vodovodu 02/1999
- urbanistická studie

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hunčice není vybudovaná vodovodní síť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je pouze částečné, některé v letních měsících vysychají. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšené koncentrace železa a manganu.

V místní části se nenachází žádná obecní studna. K zásobení požární vodou slouží dvě nádrže, jedna soukromá a druhá obecní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Líšňan, 2 km

Užitkovou vodou – z domovních studní, z požární nádrže

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Líšňany - Hunčice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků.

Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 mm v délce 0,3 km a DN 600 mm v délce 0,3 km.

Splaškové vody ze 63 % jsou po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizací do potoka a ze 37 % odtékají přímo do povrchových vod. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část obce Líšňany - Hunčice má zpracovány studie řešící odvádění odpadních vod z území obce na čišťírnu odpadních vod. Je navrženo kanalizace o délce 540 m, která bude odvádět odpadní vody od cca 100 obyvatel. Není uvažováno s napojením odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů. Navržená kapacita čišťírny odpadních vod je 150 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	12.3.2010	Aktualizace 2009