


A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | Košetice |
|-------------------------|-------------------------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3407.3208.0253.03 |
| Název obce: | Líšťany |
| Kód obce (IČOB): | 08518 (559172) |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3208 (3208) |
| Název ORP3: | Nýřany |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32081 |
| Název OPOU2: | Město Touškov |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3407.3208.0253.03 | Košetice | 04949 | 559172 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

K

Košetice (411-426 m n. m.) se nachází 3 km jihovýchodně od Líšťan, jejichž je administrativní částí. Na jižní straně místní části se nacházejí prudké terénní zlomy, samotné sídlo je svažité směrem k jihu a soutoku dvou potoků Košetického a Čeminského. Okolí místní části je převážně obklopené loukami na východní straně lesnatými porosty. Zástavbu tvoří bývalé zemědělské usedlosti a rodinné domy.

V místní části je 12 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 12 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou v Plzni a přilehlých lokalitách. Výhledově do roku 2015 se s rozvojem nepočítá. Recipientem je Košetický potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Košetice není vybudovaná vodovodní síť. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je pouze částečné, některé v letních měsících vysychají. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšené koncentrace železa a manganu. V místní části se nenachází žádná obecní studna. K zásobení požární vodou slouží obecní nádrž.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – z domovních studní, z požární nádrže

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Líšťany - Košetice má vybudovanou dešťovou kanalizační síť, provozovanou obcí. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 500 mm v délce 0,3 km. Splaškové vody (cca 30 %) jsou po předčištění

v biologických septicích odváděny do recipientu. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v domovních bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část obce Líšňany - Košetice má zpracovány studie řešící odvádění odpadních vod z území obce. Předpokládá se kombinace výstavby nebo rekonstrukce domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a odvádění odpadních vod na čistírnu odpadních vod.

Je navržena kanalizace o délce 420 m, která bude odvádět odpadní vody od cca 100 obyvatel. Není uvažováno s napojením odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů. Navržená kapacita čistírny odpadních vod je 150 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|------------------|
| | 12.3.2010 | Aktualizace 2009 |