

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Lhotka
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0258.02	
Název obce:	Nekmíř	
Kód obce (IČOB):	10271 (559270)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)	
Název ORP3:	Nýřany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32084	
Název OPOU2:	Všeruby	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0258.02	Lhotka	10270	559270

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Lhotka (485–491 m n. m.) se nachází 17 km od Plzně a 2 km severně od Nekmíře, jehož je administrativní částí. Rozprostírá se v malebné krajině plné lesnatých kopců a zemědělských pozemků, kterou protéká bezejmenná vodoteč. V místní části se nachází rodinné domy a zemědělské usedlosti. Žije zde 66 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá 65 obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč jižně pod obcí, která je přítokem Nekmířského potoka.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Lhotka není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních není vždy dostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšeného obsahu dusičnanu a bakteriologického znečištění. V místní části se nenachází žádná obecní studna.

K zásobení požární vodou slouží požární nádrž na návsi.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme připojení místní části Lhotka na vodovod obce Horní Bělá, a to napojením na zásobovací řad v místní části Vrtba, potrubím PVC DN 80 délky 1,6 km. Termín realizace v roce 2011.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Vrtba – 1,5 km
Užitkovou vodou – požární nádrž na návsi, domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Nekmíř – Lhotka má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudována z kameniny DN 300 délky 0,390 km. Splaškové vody od 45 % obyvatel místní části jsou po předčištění septických odváděny touto kanalizací do recipientu. Do této kanalizace jsou napojeny též odpady ze 2 mikročistíren (10 % obyvatel místní části). Zbylé odpadní vody (45 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně vodná vodoteč, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nekmív – 2 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.