

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Hůrky
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0280.02
Název obce:	Zahrádka
Kód obce (IČOB):	19017 (578827)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)
Název ORP3:	Nýřany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32084
Název OPOU2:	Všeruby

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0280.02	Hůrky	19015	578827

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Hůrky (514-528 m n.m.) se nachází 2 km západně od obce Zahrádka, jejichž jsou administrativní částí. Zástavbu tvoří staré vesnické domky.

V části je 46 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá mírný nárůst na 54 obyvatel. Průměrný věk obyvatelstva je okolo 40-45 let. Není zde žádná pracovní příležitost, obyvatelé za prací dojíždí.

Recipientem je Zlatý potok.

Hůrky se nachází v chráněné oblasti Zlatý potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hůrky je stávající zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťováno z vlastních domovních studní. Zásobování jsou všichni obyvatelé. Množství vody v domovních studnách je dostatečné. Kvalita pitné vody je vyhovující. Technický stav studní je dobrý. V obci je jedna obecní studna. Zdrojem požární vody je rybník, který se nachází na severním okraji části.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se do roku 2015 nebude měnit.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – domovní studny, rybník na severním okraji části

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V části Hůrky je vybudována dešťová kanalizační síť, vlastněná a provozovaná obcí z betonového potrubí DN 300 – 0,7 km a DN 500 – 0,3 km. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka.

Splaškové vody jsou likvidovány v 55 bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této části a počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou

jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Všeruby – 7,5 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.