


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Nezbavětice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3406.3209.0294.01	
Název obce:	Nezbavětice	
Kód obce (IČOB):	16313 (553590)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3209 (3209)	
Název ORP3:	Plzeň	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32092	
Název OPOU2:	Starý Plzenec	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3406.3209.0294.01	Nezbavětice	16313	553590

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nezbavětice (438 – 468 m n. m.) se nachází 11 km jihovýchodně od města Plzně, 1 km od silnice I/20 Plzeň – Nepomuk. Obec je převážně zastavěna bývalými zemědělskými usedlostmi a rodinnými domy. V obci jsou základní obchodní služby, kulturní dům a zemědělská farma. V obci je návesní rybník a koupaliště, recipientem je málo vodná vysychající vodoteč Nezbavětický potok.

V obci je v současné době přihlášeno k trvalému pobytu 217 obyvatel. Očekává se menší rozvoj obytné zástavby a nárůst počtu obyvatel na 250.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2017 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Nezbavětice nemá vodovod pro veřejnou potřebu obyvatelé obce využívají k zásobování vodou vlastní studny. Kvalita vody ve studních není známa. Vzhledem k poloze obce a zjištěné dobré kvalitě vody v blízkých studních, ze kterých je zásobována část obce Chválenice a tamní zemědělská farma, předpokládá se ve studních kvalita vody vyhovující kritériím pro pitnou vodu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

S ohledem na další rozvoj obce v západním směru se navrhuje vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na vlastní zdroj - vrt (předpokládaná vydatnost 0.7 l/s, hloubka 45m). Vrt bude v první etapě výstavby vodovodu osazen tlakovou stanicí, později bude realizováno výtlačné čerpadlo a vodojem o objemu 2x25 m³.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z obce Chválenice, 2 km
Užitkovou vodou – z místního koupaliště nebo dovoz cisternami

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Nezbavětice je postupně vybudovaná síť dešťové kanalizace, která je využívána jako jednotná. Délka kanalizace z betonových trub DN 400 – 500 je 3,25 km. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků od asi 50% obyvatel obce. Zbývající obyvatelé obce využívají žumpy a odpadní vody se likvidují odvozem na zemědělské pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navrhuje se rekonstrukce a dostavba stávající kanalizace a podchycení volných kanalizačních výstřívů výstavbou jednotné kanalizace s gravitačním odvedením na nově uvažovanou ČOV pod obcí v údolí Nezbavětického potoka.

Toto řešení podchytí odpadní vody z celé stávající kanalizační sítě.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	13.02.2018	Aktualizace 2017
	12.01.2012	Aktualizace 2011
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.