


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Krasavce
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0306.02	
Název obce:	Dolní Lukavice	
Kód obce (IČOB):	02968 (557684)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0306.02	Krasavce	02970	557684

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Krasavce je jednou ze 4 částí obce Dolní Lukavice. Nachází se 5 km SV od města Přeštice, v nadmořské výšce 380-406 m n.m. Trvale zde žije 67 obyvatel, rekreatův 44. V r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 60 trvale bydlících obyvatel. V obci je 29 trvale obydlených obytných domů, rekreačních je 15. Recipientem je Divoký potok. Místní část se nalézá 0,5 km od přírodní rezervace „Zlín“ a je v pásmu hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje - řeky Úhlavy.

Jako zdroj požární vody slouží v obci místní rybník.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Krasavce zásobují pitnou vodou domovní studny. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je dobrá. Domovní studny využívá 31% trvale žijících obyvatel. Dále se v obci vyskytuje soukromý vodovod sdružených občanů, který zásobuje 69 % obyvatel. Tento místní vodovod je soukromým subjektem (majitel i provozovatel).

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Se stavbou vodovodu pro veřejnou potřebu se v blízkém časovém horizontu neuvažuje z důvodu nedostatku finančních prostředků obce. PRVKPK nepředpokládá v blízké budoucnosti (před r. 2015) stavbu vodovodu.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 5 km  
Užitkovou vodou – Divoký potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Krasavce má z části vybudovanou dešťovou kanalizaci (využívanou jako jednotná) z betonových trub DN 300 a 500, v délce 150 m a po předčištění jsou do ní zaústěny přepady ze septiků od 17% trvale bydlících obyvatel. 83% obyvatel odpadní vody akumuluje v bezodtokých jímkách. Částečně jsou jímky vyváženy na ČOV Přeštice (6 km), částečně na pole. Kanalizace má 1 výúst' do Divokého potoka. Současný stav kanalizace je hodnocen jako nedostatečný.

Se stavbou kanalizace pro veřejnou potřebu se v blízkém časovém horizontu neuvažuje z důvodu nedostatku finančních prostředků obce.

Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Dolní Lukavice.

Profil materiál délka v km  
500 beton 0,080  
300 beton 0,070

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu, je však třeba uvést stav do souladu s legislativou.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.