


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Horní Lukavice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0307.01	
Název obce:	Horní Lukavice	
Kód obce (IČOB):	02969 (539821)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0307.01	Horní Lukavice	02969	539821

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Horní Lukavice se nachází 10 km severně od města Přeštice, v nadmořské výšce 382 m.n.m. V obci je 420 trvale bydlících obyvatel. V současné době je obec Horní Lukavice zapojena v Mikroregionu Přešticko. V obci je 180 rodinných domů, 3% obytných domů je využíváno k rekreaci. Recipientem je Lukavický potok. Obec se nalézá ve II pásmu PHO. Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž koupaliště.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- studie kanalizace Vodohospodářský podnik Plzeň 1995

Podklady pro aktualizaci 2006:

- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Horní Lukavice není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních není dostatečné, voda není kvalitní. Areál bývalé Armády ČR a výrobní areál v obci jsou zásobovány z vlastních zdrojů vody a budou tak zásobeny i v budoucnu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec plánuje vybudování veřejného vodovodu s napojením na stávající vodojem Chlumčany dle výsledku zpracované variantní studie zásobování obce pitnou vodou. Přívodní PE potrubí bude v dimenzi DN 150 o celkové 1,435 km. V obci bude vybudován systém vodovodních řadů o celkové délce 4,049 km z PE potrubí o profilu DN 80 a DN 100, který bude zásobovat pitnou vodou stávající i nové objekty pro trvalé bydlení.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 10 km
Užitkovou vodou – Lukavický potok, požární nádrž, Panský rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Horní Lukavice má jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 600, v délce 1450 m a je do ní po předčištění v septicích vypouštěna odpadní voda od 3 % obyvatel. Kanalizace je ukončena 6 volnými výustmi do Lukavického potoka. 80 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek. Odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Přeštice, 17% obyvatel

má domácí ČOV.

Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Horní Lukavice.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Horní Lukavice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě včetně nové ČOV pro 800 EO umístěné v jižní části obce při místní vodoteči směrem od bývalého zemědělského družstva ke katastrální hranici s obcí Dolní Lukavice. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,832 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Pro realizaci má obec zpracovanou projektovou dokumentaci.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.06.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.