

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Řenče
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0324.01	
Název obce:	Řenče	
Kód obce (IČOB):	14510 (558303)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0324.01	Řenče	14510	558303

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Řenče se nachází 8 km východně od města Přeštice, v nadmořské výšce 444 m n.m. V obci je 318 trvale bydlících obyvatel, je zde 89 trvale obydlených domů, 2 trvale obydlené rekreační objekty a 17 rekreačních objektů. V obci se nachází zemědělské družstvo s 20 zaměstnanci. Recipientem je Divoký potok. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží umělá požární nádrž proti kostelu a koupaliště.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele 4. zadání stavby (VPIP 1992)

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Řenče zásobují pitnou vodou domovní studny 100% trvale žijících obyvatel v obci i 100% rekreatantů.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 5 km
Užitkovou vodou – Lukavický potok, požární nádrž a místní rybník.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Řenče má jednotnou kanalizaci z betonových a kameninových trub DN 300 - 400, v délce 2 000 m, je do ní po předčištění v septicích vypouštěna odpadní voda od 2 % všech obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena 5 výustmi do Lukavického potoka. Současný stav neodpovídá ČSN, 98 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek.

Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Řenče.

Profil materiál délka v km
300 beton 1,450
400 kamenina 0,550

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovanou studii proveditelnosti odkanalizování, bude provedena gravitační kanalizace s napojením na

nově budovanou společnou mechanicko - biologickou ČOV (1 300 EO) v místní části Vodokrty.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.