


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Plevňov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0324.06	
Název obce:	Řenče	
Kód obce (IČOB):	14510 (558303)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0324.06	Plevňov	14509	558303

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Plevňov se nachází 5 km východně od města Přeštice, v nadmořské výšce 470 m n.m. V místní části Plevňov je 27 trvale bydlících obyvatel. Je zde 11 trvale obydlených domů, 3 rekreační objekty a 8 trvale neobydlených domů. Recipientem je meliorační kanál na pole. Není žádný průmysl a ani v budoucnu se o žádném neuvažuje.

Nenalézá se v žádném ochranném pásmu.

Jako zdroj požární vody slouží umělá vodní nádrž v horní části obce.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Plevňov zásobují pitnou vodou domovní studny 100% trvale žijících obyvatel v obci i 100% rekreatantů.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

O vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu se v současné době neuvažuje.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 6 km

Užitkovou vodou – kanál a místní rybník.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Plevňov má dešťovou kanalizační síť(r.1970), využívanou jako jednotná, z betonových trub DN 300, v délce 900 m a je do ní po předčištění v septicích vypouštěna část odpadních vod (35 %), která je dále odvedena místním recipientem - melioračním kanálem na pole. Současný stav neodpovídá ČSN, předčištění vod je nedostatečné. Značná část obyvatel je napojena do bezodtokových jímek (65 %). Odpadní vody jsou vyváženy též na pole.

Část Plevňova nemá dešťovou kanalizaci vůbec, vody jsou odváděny příkopy, strouhami a propustky. Považují současný stav kanalizace za dobrý.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Řenče.

Profil materiál délka v km
300 beton 0,900

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovanou studii proveditelnosti, bude provedena gravitační kanalizace s napojením na nově budovanou mechanicko - biologickou ČOV (70 EO).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.