


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Vodokrty
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0324.07	
Název obce:	Řenče	
Kód obce (IČOB):	14510 (558303)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0324.07	Vodokrty	18440	558303

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Vodokrty se nachází 6 km severovýchodně od města Přeštice, v nadmořské výšce 390 m n.m. Je zde 169 trvale bydlících obyvatel, 50 trvale obydlených domů, 2 trvale obydlené rekreační objekty a 15 k rekreaci užívaných chat. 22 % obytných domů je využíváno k rekreaci. Recipientem je Divoký potok. Místní část se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž - koupaliště a místní rybník.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Vodokrty zásobuje pitnou vodou studna 100% trvale žijících obyvatel v obci i 100% rekreatů.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu se v současné době neuvažuje.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 6 km  
Užitkovou vodou – Lukavický potok, požární nádrž a místní rybník.

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Vodokrty má jednotnou kanalizaci (z r.1970) z betonových trub DN 400, v délce 1 300 m a je do ní po předčištění v septicích vypouštěna část odpadních vod (30%). Kanalizace je ukončena 3 volnými výstři do potoka. Současný stav neodpovídá ČSN, značná část obyvatel je napojena do bezodtokových jímek (70 %).

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Řenče.

Profil materiál délka v km  
400 beton 1,300

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovanou studii proveditelnosti, předpokládá se realizace gravitační kanalizace s napojením na nově budovanou mechanicko - biologickou ČOV (1 300 EO) společnou pro tuto místní část a obec Řenče.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.