


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dobřív
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0338.01	
Název obce:	Dobřív	
Kód obce (IČOB):	02800 (559776)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112	
Název OPOU2:	Rokycany	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0338.01	Dobřív	02800	559776

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Dobřív se nachází 7 km jihovýchodně od města Rokycan v nadmořské výšce 420/406 m n. m., v oblasti převážně zemědělského a lesního průmyslu. V obci žije 1 247 trvale bydlících obyvatel. V územním plánu je uvažováno s rozšířením obce o cca 40 stavebních parcel.

Recipientem je Klabava. Obec leží 50% území v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Brdy, v k.ú. obce se nachází území Natura 2000.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dobřív je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze 100 %. Zdrojem pitné vody je průběžný vodovod Strašice -Rokycany, odkud je napojen zemní jednokomorový objem Dobřív (467,5/465,0 mn. m.) o objemu 150 m³. Rozvody v obci jsou v majetku obce, provoz zajišťuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.. Obec je z vodojemu napojena gravitačně.

V roce 2018 proběhla realizace zkapacitnění páteřního řadu De160 - 1 088 m a De90 - 530 m v komunikaci č. 117.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Dle sdělení obce je stávající stav vyhovující. PRVKPK předpokládá rekonstrukci vodovodního řadu v silnici III/11727 530 m DN150.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Mirošov 2 km
Užitkovou vodou - Padrťský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Dobřív nově vybudovala oddílnou splaškovou kanalizaci v letech 2012-2015. Součástí systému jsou dvě čerpací stanice odpadních vod. Čerpací stanice u Švédského mostu slouží k odkanalizování části obce po pravé straně Padrťského potoka. Hlavní ČSOV čerpá veškerou splaškovou vodu obce do kmenové stoky na přítoku ČOV Mirošov. Materiál stok je plast, šachty jsou betonové prefabrikované s poklopy bez odvětrání. Přípojky gravitační DN150 PVC celková délka 675 m. Výtlačk z hlavní ČSOV je dlouhý 658 m DN 110 Pe. Je osazeno cca 25 domovních ČSOV na pozemcích připojovaných nemovitostí. Provoz zajišťuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. V obci je funkční dešťová kanalizace.

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	MAX BMontferogl a Krýsl	kovovýroba	27	#####	#####	#####	1,3254	#####	#####	#####

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci Dobřív je uvažováno s dostavbou oddílné kanalizace v komunikaci III/11727 v délce 175 m DN 300.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	16.01.2014	Aktualizace 2013
	08.09.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.06.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.