


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Pavlovsko
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0338.02	
Název obce:	Dobřív	
Kód obce (IČOB):	02800 (559776)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112	
Název OPOU2:	Rokycany	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0338.02	Pavlovsko	02802	559776

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Část obce Dobřív-Pavlovsko se nachází 5 km jihovýchodně od města Rokycan v nadmořské výšce 460/420 m n.m. v oblasti převážně zemědělského a lesního průmyslu. Správně spadá pod obec Dobřív. V místní části je 205 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je bezejmenný potok, později vodoteč Klabava. Místní část není v chráněné krajinné oblasti, ale v katastru místní části je přírodní rezervace Žďár.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele, provozní řád vodovodu
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Pavlovsko zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 97 % obyvatel z vodního zdroje a vodojemu, který je v majetku bývalých Železáren Hrádek. Vlastníkem čerpací stanice, přívodního potrubí a rozvodů je obec Dobřív, provozovatelem také obec Dobřív.

3 % obyvatel využívají domovní a obecní studny.

Soupis zařízení:

1. příváděcí řad v délce 1 732 m
2. vodovodní rozvod v délce 3 275 m

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec zpracovala studii na úpravu a rozšíření vodovodní sítě z hlediska zajištění vyhovujících tlakových poměrů, zvýšení provozní spolehlivosti, zjednodušení provozu a snížení provozních nákladů na dopravu pitné vody. Navrhuje se vybudování nového vlastního nezávislého vodojemu o objemu 25 m<sup>3</sup>, dále vybudování cca 800 m výtlačku o průměru 90 mm a 400 m propojení zásobního řádu se stávajícím vodovodem o průměru 110 mm. Tím by došlo k osamostatnění od vodovodní sítě bývalých Železáren v Hrádku, různé vlastnictví infrastruktury působí obci problémy. Variantou je doplnění stávající zvyšovací stanice tlaku o akumulární nádrž o objemu cca 15 – 20 m<sup>3</sup>. Výhledově je uvažováno s druhou větší komorou na území Pavlovska cca 140 m<sup>3</sup> pro rozvíjející se obec Dobřív.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Mirošov 2 km

Užitkovou vodou - bezejmenný potok či vodoteč Klabava

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Pavlovsko má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích a mikročistiřnách napojeno 52 % obyvatel místní části. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce Dobřív, má celkovou délku 1,32 km a je vybudována z betonových trub DN 400 - 1000 s 1 volnou výustí do bezejmenného potoka. Svým provedením nevyhovuje současným normám.

Od 48 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV do Rokycan (6 km) a Janova (4 km).

Jednotná kanalizace odvádí 85 % dešťových vod, zbývajících 15 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče Klabava.

Profil materiál délka v km

1000 beton 0,100  
800 beton 0,500  
400 kamenina 0,500  
300 kamenina 0,200


## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obec Dobřív neuvažuje v nejbližších letech o vybudování ČOV ani o rekonstrukci a rozšíření kanalizační sítě na Pavlovsku .  
Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.  
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, kanalizace nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem ).  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV ).

## AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	16.3.2016	Aktualizace 2015
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.