

A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | Třímány |
|-------------------------|-------------------------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3408.3211.0355.03 |
| Název obce: | Kladruby |
| Kód obce (IČOB): | 06534 (559920) |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3211 (3211) |
| Název ORP3: | Rokycany |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32111 |
| Název OPOU2: | Radnice |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3408.3211.0355.03 | Třímány | 17088 | 559920 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Třímány se nachází 14 km severně od města Radnic, v nadmořské výšce 330 m n.m., v oblasti zemědělského, lesního hospodářství a turistického ruchu. V místní části je 107 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 107 trvale bydlících obyvatel. V místní části je 30 % obytných domů využíváno k rekreaci. Místní část Třímány je součástí mikroregionu obce Kladruby. Recipientem je bezejmenná vodoteč povodí řeky Berounky. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti. V blízkosti místní části se nachází přírodní park Horní Berounka.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

100 % obyvatel místní části Třímány je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem jsou 2 vrtané studny, odkud je voda čerpána do vodojemu 1 x 50 m³, 421 / 415 m n.m. Místní část je z vodojemu zásobena gravitačně. Celková délka vodovodní sítě je 1125 m.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodní sítě je obec Kladruby.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Radnice 14 km
Užitkovou vodou - bezejmenný potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Třímány má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300, v celkové délce 662 m, do které je po předčištění v septických napojeno 100 % obyvatel. Kanalizace je odvedena 1 volnou výústí do bezejmenné vodoteče povodí řeky Berounky.

Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odvedeno systémem příkopů, struh a propustků do povodí bezejmenné vodoteče.

Vzhledem k výsledkům odebraných vzorků místní část Třímány neuvažuje o rozšíření kanalizace ani o vybudování ČOV.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Kladruby.

Profil materiál délka v km
300 beton 0,662

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015. Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem).
jímkou na vyvážení (s vyvážení na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |