

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Mýto
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0366.01
Název obce:	Mýto
Kód obce (IČOB):	10093 (560014)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)
Název ORP3:	Rokycany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112
Název OPOU2:	Rokycany

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0366.01	Mýto	10093	560014

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Město Mýto se nachází 14 km severovýchodně od města Rokycan, v nadmořské výšce 443 m n.m., v oblasti zemědělsko průmyslové oblasti. Součástí města je osada Kařízek II. Město obývá 1402 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 1730 trvale bydlících obyvatel. 28 % domů je využíváno k rekreaci. Ve městě je stávající průmysl: Strojírna TYC a VITREX Hlaváček (výroba skleněných vitráží). V průmyslové zóně na okraji obce se průběžně buduje areál firmy Carrier, který se zabývá výrobou chladicího nábytku, dále je zde firma Rumpold (likvidace plastů-výroba tuhých alternativních paliv), spediční firma Fox Cargo, bazar stavebních strojů a provozní střediska 2 větších stavebních firem. Z hlediska napojení na vodovod a ČOV je nejvýznamnější firma Carrier, která má již dnes cca 350 zaměstnanců, výhledový stav po dostavbě areálu je 700. V proluce v severní části obce připravuje město Mýto ve spolupráci s developerem výstavbu cca 110 bytů.

Recipientem je Holoubkovský potok. Město se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město Mýto zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 78 % obyvatel i rekreatantů. Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty, 3 studny a zářez, upravena chlorováním a dále je voda čerpána do nadzemního tříkomorového vodojemu 3 x 50 m³. a odtud gravitačně napájí město. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu i úpravní vody je město Mýto.

22 % obyvatel se zásobuje pitnou vodou z domovních studní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem ke stáří technologické části úpravní vody plánujeme její rekonstrukci (rok 2009/2010 – předpokládané náklady 2,85 mil. Kč), dále přístavbu vodojemu (rok 2010/2011 v hodnotě cca 0,75 mil. Kč a ve stejném časovém období výstavbu jímacího zářezu v hodnotě cca 0,9 mil. Kč).

V samostatné lokalitě Kařízek buduje město od roku 2005 samostatný vodovod. V současné době je vybudován vrt, úpravna vody s kapacitou 0,5 l/s a proběhla výstavba řadů v lokalitě nových rodinných domů. V následujícím období se počítá s dostavbou vodovodu i ve stávající staré zástavbě (2009/2015 v hodnotě 3,2 mil. Kč).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 14 km, Cheznovice 3 km, Holoubkov 3 km.
Užitkovou vodou - Holoubkovský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Město Mýto má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno po předčištění v septicích a mikročistiárnách 78 % obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě města, má celkovou délku 6,43 km. Mimo nový pátevní sběrač, je vybudována převážně z betonových a kameninových trub DN 300 – 800. Svým provedením neodpovídá současným normám, je nevyhovující trasami i materiálem. Odpadní vody byly touto kanalizací odváděny 9 volnými výustmi do Holoubkovského potoka. Nyní je 7 z těchto výústí napojeno na nový pátevní sběrač a splaškové vody jsou odváděny na nově vybudovanou ČOV. Zbývající 2 volné výústí (VV1 –Nádražní) a VV 2 (Pražská) provozuje město na základě dočasného povolení k vypouštění. V souladu s tímto časově omezeným rozhodnutím pracuje město na realizaci opatření k připojení obou zbývajících lokalit.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je město Mýto.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je v provozu od roku 2005, vody jsou na ni přiváděny pátečním sběračem v délce 2,5 km. Sběrač je proveden z PVC 250-400 mm, část v délce 813 m je řešena jako výtlač se 3 čerpacími stanicemi. Zde je potrubí v dimenzích 110-140 mm.

Od 22 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V roce 2009 plánujeme pořízení kalové koncovky. Vzhledem finanční náročnosti a malé efektivitě využití stabilního zařízení uvažujeme o pořízení mobilního zařízení. S přihlédnutím k úspěšně provedené zkoušce zapůjčeného zařízení se bude jednat o mobilní odstředivku.

V budoucnu se dále plánují tyto dostavby a rekonstrukce kanalizačních řadů:

Převedení dešťových a splaškových vod z ulice Vojtěšská (580 m - 2010/2012), odkanalizování Plzeňské - jih (230 m - 2010/2012), rekonstrukce ul. Úzská (120 m - po roce 2015), rekonstrukce DK humna (100 m - po roce 2015), rekonstrukce Sladovnické v Dlouhé třídě (250 m - po roce 2015), rekonstrukce v Dlouhé tř. (300 m - 2012/2015), rekonstrukce Těškovské (625 m - 2012/2015), rekonstrukce Sv. Čecha (225 m - 2012/2015), rekonstrukce Pražská I (250 m - 2012/2015), rekonstrukce Pražská II (250 m - 2012/2015), rekonstrukce Nádražní I (125 m - 2009), rekonstrukce Letná I (250 m - po r. 2015), rekonstrukce Letná II (250 m - po r. 2015).

Realizací výše uvedených opatření sleduje město Mýto možnost podchycení maximálního počtu stávajících nemovitostí a také co nejdokonalejší odlučení dešťových vod a také zamezení výskytu balastních vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	22.7.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.