


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Nevid
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0368.01	
Název obce:	Nevid	
Kód obce (IČOB):	10432 (541192)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112	
Název OPOU2:	Rokycany	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0368.01	Nevid	10432	541192

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nevid se nachází 7 km jižně od města Rokycan, v nadmořské výšce 500 m n.m., v oblasti zemědělské a lesní produkce. V obci je 178 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 175 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Pekelský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec vybuhovala vodovodní síť napojenou na vodovod s pitnou vodou společnosti Příkosická zemědělská a.s. (zdroj u obce Mešno). Zároveň byl vybudován vodojem o objemu 17 m³ spojený s ČS pro zajištění požadovaného tlaku v potrubí dle ČSN při kolísavém odběru vody a zároveň bude zajištěna dostatečná rezerva pro požární účely. V rámci realizace bylo napojeno 169 obyvatel.

Vlastníkem vodovodních rozvodů pro veřejnou potřebu a provozovatelem vodovodu je obec Nevid.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neplánuje další výstavbu vodovodu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 7 km, vodovod
Užitkovou vodou - Pekelský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Nevid má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno po předčištění v septicích a mikročistírnách (v poměru 95:5) 100 % obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce, je vybudována převážně z betonových, kameninových a plastových trub DN 250 – 400. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny 1 volnou výustí do Pekelského potoka. Podle výsledků odebíraných vzorků jsou vypouštěné vody ve stanovené toleranci, obec nepřipravuje rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu ani výstavbu ČOV. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Nevid.

Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Pekelského potoka.

Profil materiál délka v km
400 beton, kamenina ?

300 beton, kamenina ?
250, 200 plast 0,100

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď: domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, kanalizace nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	16.1.2014	Aktualizace 2013
	12.1.2012	Aktualizace 2011
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.