


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Skořice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0381.01	
Název obce:	Skořice	
Kód obce (IČOB):	14854 (506664)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112	
Název OPOU2:	Rokycany	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0381.01	Skořice	14854	506664

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Skořice se nachází 3 km východně od města Mirošova, v nadmořské výšce 558 m n.m., v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. V obci je 403 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 je předpoklad(odhad PRVKPK) nezměněného počtu 403 trvale bydlících obyvatel. V obci je 18 % obytných budov užíváno k rekreaci. Součástí obce je chatařská oblast a penzion. Recipientem je Skořický potok. Obec se nalézá v chráněné krajinné oblasti Údolí niva.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Skořice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel vč. rekreatantů. Zdrojem vody je vrt, odkud je napájen výtlačkem zemní vodojem 1 x 50 m³, 595,20 - 591,35 m n.m. Spotřebišť obce je napájeno gravitačně. Vodovodní rozvody jsou provedeny z PVC a PE trub DN 50 – 110, v celkové délce 2950 m.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů pro veřejnou potřebu je obec Skořice.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu pro veřejnou potřebu v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Mirošov 3 km
Užitkovou vodou - Skořický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Skořice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových a kameninových trub DN 300 - 500 o celkové délce 2,6 km, do které jsou po předčištění v septicích odváděny odpadní vody od 46 % obyvatel. Tato kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena 5 volnými výustmi do Skořického potoka.

Od 15 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vyústěny mimo kanalizaci.

39 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a

propustků do povodí Skořického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec Skořice.

Obec nepřipravuje rozšíření kanalizace pro veřejnou potřebu ani vybudování ČOV.

Profil materiál délka v km

300-500 beton, kamenina 2,600

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navržené stavby

Navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě s ohledem na podchycení stávajících volných výustí. Navržené stoky v celkové délce 1000 m budou odvádět odpadní vody do navržené ČOV s vyústěním do bezejmenného potoka, ústícího do Horního rybníka. PRVKPK předpokládá realizaci výstavby kanalizační sítě a ČOV po roce 2015.

Profil materiál délka v km

DN 300 0,310

DN 400 0,200

DN 500 0,320

DN 600 0,170

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.