


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Chotětín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0397.02
Název obce:	Zbiroh
Kód obce (IČOB):	19150 (560260)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)
Název ORP3:	Rokycany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32113
Název OPOU2:	Zbiroh

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0397.02	Chotětín	03178	560260

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Chotětín (392 / 412 m n.m.) se nachází 4 km západně od města Zbiroh, v průmyslové a rekreační oblasti. V místě je 6 trvale žijících obyvatel.  
V roce 2015 se předpokládá v obci 5 trvale žijících obyvatel.  
Chotětínem protéká bezejmenný potok, který se pod obcí zaústí do potoka Koželuška. Uprostřed obce je rybník, který může sloužit i jako požární nádrž.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Chotětín je zajištěno zásobování pitnou vodou z domovních studní. Zásobování obce pitnou vodou je dostatečné.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neuvažuje o vybudování veřejného vodovodu.  
PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny - Zbiroh 4 km  
Užitkovou vodou – rybník, Zbirožský potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Chotětín nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch odvádí volně do terénu.  
Obyvatelé zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, které vyváží na polní a jiné pozemky.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec neuvažuje o vybudování veřejné kanalizace.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.  
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.