


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Čečovice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3212.0400.01	
Název obce:	Čečovice	
Kód obce (IČOB):	01594 (566080)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32122	
Název OPOU2:	Holýšov	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3212.0400.01	Čečovice	01594	566080

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Čečovice se nachází 14 km jižně od města Stod, v nadmořské výšce 404 m n.m., v rekreační oblasti a oblasti zemědělského a lesního průmyslu. 33 % obytných domů je využíváno k rekreaci. V obci trvale žije 106 obyvatel, výhledově obec počítá s jejich mírným nárůstem. Recipientem je potok Chuchla. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce se Statistického úřadu k 31.12.2016.
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Čečovice jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostatečné jen ve spodní části obce, kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec pro nedostatek finančních prostředků nepřipravuje vybudování vodovodu. PRVK PK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Holýšov 3 km
Užitkovou vodou – potok Chuchla.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Čečovice má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 500 o celkové délce 0,19 km. Tato kanalizace je vyústěna 2 výústmi do potoka Chuchla.

Od 40 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vyústěny mimo kanalizaci. 60 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Holýšova.

Vlastníkem i provozovatelem je obec Čečovice.

Kanalizace je zastaralá a svým provedením, neodpovídá platným normám hloubkou uložení ani těsností, byla budována v akcích „Z“.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec na základě vypracované variantní studie přistoupila k návrhu vybudování nové kanalizace a kořenové ČOV s kapacitou 125 EO. SZ část obce bude odkanalizována tlakovou kanalizací délky 90 m, odkud budou odpadní vody přečerpány do oddílné gravitační kanalizace v délce 1 420 m a dále odvedeny na novou ČOV. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťové vody.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.