


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Neuměř
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3212.0413.01
Název obce:	Neuměř
Kód obce (IČOB):	10416 (554022)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)
Název ORP3:	Stod
Kód OPOU2 ČSÚ:	32122
Název OPOU2:	Holýšov

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3212.0413.01	Neuměř	10416	554022

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Neuměř se nachází 4 km západně od města Holýšov, v nadmořské výšce 392 m n.m., v oblasti převážně zemědělské. Počet trv. žijících obyvatel 130. Výhledově obec Neuměř nepočítá s rozšiřováním obce a nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace – 130 obyvatel). Recipientem je Neuměřský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Neuměř není rozvod vodovodu pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec pro nedostatek finančních prostředků neuvažuje o vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Holýšov 4 km
Užitkovou vodou – Neuměřský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Neuměř má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových a kameninových trub DN 400 - 600, v celkové délce 0,95 km, do které po předčištění v septicích vypouští odpadní vody 61 % obyvatel. Jednotná kanalizace je vyústěna 3 volnými výústmi do Neuměřského potoka.

39 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Holýšov (15%) a na polní a jiné pozemky (85%).

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Neuměřského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovanou studii likvidace odpadních vod, ale podle finančních možností obce není reálná realizace tohoto projektu.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď: domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do kanalizace, vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.