


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Mířovice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3212.0419.02	
Název obce:	Ves Touškov	
Kód obce (IČOB):	18038 (558494)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32123	
Název OPOU2:	Stod	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3212.0419.02	Mířovice	18037	558494

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Část obce Ves Touškov-Mířovice se nachází 6 km severozápadně od města Stod, v nadmořské výšce 360 m. n. m., v převážně zemědělské oblasti. Spadá do správy obce Ves Touškov. Počet trv. žijících obyvatel je 46. Výhledově místní část Mířovice nepřipravuje žádné rozšíření, ani neuvažuje s nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 41 obyvatel). Recipientem je Touškovský potok. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Mířovice není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studnách je v celé místní části dostatečné a kvalita vody je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neuvažuje o vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Stod 6 km
Užitkovou vodou – Touškovský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Mířovice má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 500, celkové délky 0,8 km. Kanalizace je vyústěna do Touškovského potoka.

Obyvatelé zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy zčásti na ČOV do Stoda (50%) a zčásti na polní a jiné pozemky (50%).

Dešťová kanalizace odvádí 70 % dešťových vod. Zbývajících 30 % je odváděno pomocí příkopů, struh a propustků do povodí Touškovského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci vzhledem k malému počtu obyvatel a nedostatku finančních prostředků neuvažují o vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV.

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:
domovní čistírnou s vypouštěním vycištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.