


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Kladruby
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0429.01	
Název obce:	Kladruby	
Kód obce (IČOB):	06535 (560928)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0429.01	Kladruby	06535	560928

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Kladruby (430 m n.m.) se nachází 5 km (jižně) od města Stříbra, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství. Nadřazená obec je město Stříbro. V roce 1115 zde byl založen románský klášter, který má druhou nejvyšší věž. Byla zde těžba olověných a stříbrných rud. V obci je 221 trvale obydlených domů s 1087 obyvateli a 2 chalupy s 6 rekreanty. Do roku 2015 se předpokládá menší nárůst obyvatel (odhad PRVKPK 1141 obyvatel). V obci je stávající průmyslový podnik „AGROSERVIS“. Recipientem je řeka „Úhlavka“. Zdrojem požární vody je řeka Úhlavka a 2 místní rybníky.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Kladruby je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro-Kladruby- Těchlovice. Zdrojem vody pro tento vodovod je řeka Mže a úpravna vody Milíkov. Odtud je voda čerpána do VDJ Vrbič. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do obce Kladruby. Před vlastní obcí je v místě zrušeného vodojemu Kladruby umístěn na přivaděči redukční ventil, který upravuje tlak vody na požadovanou úroveň. Celková délka rozvodné sítě je 10,632 km – DN 40 - 300. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobeno 100% obyvatel.

Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Kladruby, provozovatelem VAK KV.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V současné době má obec Kladruby záměr rozšíření vodovodní sítě pro část obce „Pozorka“. PRVKPK uvažuje s připojením v roce 2009 - 2013.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Zdroj pitné vody – cisterny, Stříbro 5 km. Náhradní jímání užitkové vody – Úhlavka, rybníky.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Kladruby má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 5982,28 km. Vybudována je z kameninových, betonových, a PVC trub DN 150 – 1000, počet a délka kanalizačních přípojek 221. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko – biologickou ČOV Kladruby. Majitelem kanalizační sítě je obec Kladruby, provozovatelem VAK KV.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současné době má obec Kladruby záměr o prodloužení kanalizační sítě pro část obce „Pozorka“.
Návrh PRVKPK realizace v r. 2009 - 2013.

Projekt předpokládá vybudovat kanalizační systém zakončený čerpací stanicí odpadních vod. Odsud bude veden kanalizační výtlač v souběhu s komunikací a bude zaústěn do stávající veřejné kanalizace. V prostoru Pozorky se dále nachází objekt kláštera Kladruby (majitel Národní památkový ústav). Odsud jsou v současné době odpadní vody odváděny do systému kanalizací a chodeb v podzemí a odsud jsou vypouštěny do vodoteče. Projekt předpokládá napojení těchto vod do budované veřejné kanalizace a odvedení na městskou ČOV.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.3.2010	aktualizace 2009